OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 01.10.2010 r., pod numerem 271673-2010

☒ **Zamieszczanie obowiązkowe**

☐ **Zamieszczanie nieobowiązkowe**

OGŁOSZENIE DOTYCZY

Zamówienia publicznego ☒ Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów ☐

Zawarcia umowy ramowej ☐

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

tak ☐ Numer ogłoszenia w BZP: ……. **nie** ☒

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?

tak ☐ **nie** ☒

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa: GMINA PSZCZÓŁKI		
Adres pocztowy: 83-032 Pszczółki, ul. Pomorska 18		
Miejscowość: Pszczółki	Kod pocztowy: 83-032	Województwo: Pomorskie
Tel.: 058 683-91-28	Faks: 058 682-91-95	

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

☐ Administracja rządowa centralna
☐ Administracja rządowa terenowa
☒ Administracja samorządowa
☐ Podmiot prawa publicznego
☐ Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
☐ Uczelnia publiczna
☐ Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
☐ Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
☐ Inny *(proszę określić):* _____

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Roboty dodatkowe w zakresie rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Pszczółkach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane ☒ **Dostawy** ☐ **Usługi** ☐

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót dodatkowych w zakresie Rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Pszczółkach wykonywanej zgodnie z umową nr RIG.SA.342-1/10. Roboty dodatkowe są niezbędne do prawidłowego wykonania zadania podstawowego, a ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.
Roboty dodatkowe polegają na:
1. Zmianie układu sterowania pracą nowo zamontowanych urządzeń poprzez dołożenie trybu pracy ręcznej. Należy zamontować w istniejącym budynku technicznym tablicę informującą o wystąpieniu awarii nowo zamontowanych urządzeń.
2. Wykonaniu dodatkowego sterowania pracy drugiej pompy znajdującej się w zbiorniku retencyjnym.
3. Wykonaniu izolacji termicznej naziemnego i podziemnego odcinka przewodu tłocznego ze zbiornika retencyjnego do komory biologicznej reaktora. Izolację należy wykonać za pomocą wełny mineralnej grubości 40mm w płaszczu z blachy aluminiowej grubości 0,6mm. Izolację wykonać na pionowym odcinku przewodu w części nadziemnej w całości oraz w części podziemnej do głębokości przemarzania.
4. Wykonaniu dodatkowego zabezpieczenie powierzchni podłogi poprzez zamontowanie dwóch ślizgów do transportu kontenera skratek w budynku technicznym sitopiaskownika. Ślizgi należy wykonać ze stali konstrukcyjnej grubości 0,5mm o wymiarach 0,4m x 5,3m, kotwionych w rozstawie co 40cm.
5. Wykonaniu siatki zabezpieczającej wokół zbiornik retencyjnego z materiału odpornego na działanie środowiska agresywnego. Siatkę o wysokości 80 cm należy przymocować do barierki. Należy zamontować koło ratunkowe na barierce.

II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

	Słownik główny
Główny przedmiot	**45.23.24.21-9**

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony	☐	**Negocjacje bez ogłoszenia**	☐
Przetarg ograniczony	☐	**Zamówienie z wolnej ręki**	☒
Negocjacje z ogłoszeniem	☐	**Zapytanie o cenę**	☐
Dialog konkurencyjny	☐	**Licytacja elektroniczna**	☐

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak ☐ wskazać projekt/program: **nie** ☒

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/09/2010 *(dd/mm/rrrr)*

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

Nazwa: ECOL – UNICON Sp. z o.o.

Adres pocztowy: 80-067 Gdańsk, ul. Równa 2

Miejscowość: Gdańsk	Kod pocztowy: 80-067	Kraj/województwo: pomorskie

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia *(bez VAT)*
Wartość 8.378,39 PLN

IV.6) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty 8.000,00
Oferta z najniższą ceną 8.000,00 / Oferta z najwyższą ceną 8.000,00
Waluta: PLN

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit.b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamówienie zostało przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jest to zamówienie dodatkowe, udzielane dotychczasowemu wykonawcy, nieobjęte zamówieniem podstawowym i nie przekracza łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Z up. Wójta
/-/ Anna Gołkowska
Zastępca Wójta Gminy