



GMINA PSZCZÓŁKI

Urząd Gminy w Pszczółkach

ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki
tel. +48 58 683-91-28, fax. +48 58 682-91-95
urząd@pszczolki.pl; www.pszczolki.pl

ZPZ.271.1.4.2016.EK/RŻ.1

Pszczółki, dnia 2016-03-21

Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.225.000 euro na: " Remonty bieżące dróg stanowiących własność Gminy Pszczółki".

W związku z pytaniami, które wpłynęły do siedziby Zamawiającego, udziela się następujących odpowiedzi:

Pyt. 1

Dotyczy części I - Jaką grubość wykonania remontu nawierzchni bitumicznej należy przyjąć w zakresie tych 100m²? Ma to znaczący wpływ na zaoferowaną cenę.

Odp. 1

Należy przyjąć grubość 10 cm.

Pyt. 2

W części II jaki rodzaj podbudowy gr. 10 cm należy przyjąć przy wykonaniu remontu nawierzchni z płyt Yomb?

Odp. 2

Należy przyjąć kruszywo naturalne.

Pyt. 3

Dotyczy część II – Jaką należy przyjąć ilość regulacji krawężników i obrzeży? I w jakiej części będzie trzeba wymienić krawężniki bądź obrzeża. Przyjęcie kosztów wymiany tego materiału na nowy znacząco zwiększy zaoferowaną cenę.

Odp. 3

Należy przyjąć regulację krawężników i obrzeży w ilości 5 mb.

Pyt. 4

Dotyczy część IV – Opisano że w kalkulacji należy ująć wykonanie koryta. Pytanie czy płyty drogowe są już na miejscu i trzeba je najpierw rozebrać czy tylko przewieźć i ułożyć?

Przedmiar nie zawiera pozycji rozbiórki ani układania płyt. W opisie kalkulacji napisano wykonanie podsypki piaskowej gr. 5 cm a w przedmiarze 10 cm piasku oraz 14 cm kruszywa. Proszę o sprecyzowanie zakresu wykonania remontu z płyt drogowych pełnych.

Odp. 4

Płyty drogowe znajdują się przy placu budowy należy je przewieźć i ułożyć.

W przedmiarze błędnie wpisano nawierzchnię z tłucznia kamiennego – warstwa dolna z kamienia podkładowego – grub. po zagęszczeniu 14 cm, powinno być układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt. ponad 3 m².

W związku z powyższym Zamawiający umieści na stronie internetowej prawidłowy przedmiar robót dla cz. IV zamówienia.

Jednocześnie w związku z powyższym zamianie ulegają poniższe punkty SIWZ -Część I – Informacje ogólne:


1) pkt 11.2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert - do dnia 24.03.2016r., do godziny 11:30.

2) pkt 11.3 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.03.2016 r. o godz. 12:00 w sali narad (pokój nr 25) Urzędu Gminy w Pszczółkach, ul. Pomorska 18.

Powyższe zapisy oraz poprawiony przedmiar robót stają się integralną częścią Specyfikacji i są dla Wykonawców obowiązujące, a pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

Z up. Wójta

inż. Anna Gołkowska
Z-ca Wójta