



GMINA PSZCZÓŁKI

Urząd Gminy w Pszczółkach

ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki
tel. +48 58 683-91-28, fax. +48 58 682-91-95
urząd@pszczolki.pl; www.pszczolki.pl

ZPZ.271.1.6.2016.EK/RŻ.1

Pszczółki, dnia 2016-03-23

Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.225.000 euro na: "Przebudowa ul. Mickiewicza w Pszczółkach oraz remont nawierzchni ul. Modrzewiowej w Skowarczu".

W związku z pytaniami, które wpłynęły do siedziby Zamawiającego, udziela się następujących odpowiedzi:

Pyt. 1

Zgodnie z zamieszczonym rysunkiem – "plany sytuacyjne" zakres robót obejmuje wykonanie drogi zaznaczonej kolorem żółtym. Dokumentacja nie obejmuje wykonania odcinka drogi na działkach nr 76/5 i 76/6. Proszę o przesłanie dokumentacji na ten zakres.

Odp. 1

Nawierzchnię drogi usytuowanej na dz. 76/6 należy wykonać w technologii jak dla ul. Mickiewicza w Pszczółkach.

Zamawiający nie posiada dokumentacji dot. tego zakresu. Prace należy wykonać w ramach remontu nawierzchni drogi.

Pyt. 2

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ do wykonania są m.in. studnie rewizyjne betonowe fi1200mm szt. 6 oraz studnie wpustowe szt. 13 (od wp10 do wp22). Zgodnie z zakresem i projektem na odcinku zaplanowanej przebudowy Wykonawca powinien wykonać studnie nr D4.B, D2.B, D1.C, D2.C, D3.C, D4.C, D4a.C, D5.C daje to szt. 8 i wpusty od wp10 do wp22 co zgodnie z planem sytuacyjnym daje szt. 17. Proszę o określenie zakresu.

Odp. 2

Po dokonaniu wnikliwej analizy dokumentacji projektowej Zamawiający informuje, że do wykonania jest 17 wpustów (WP.10 – WP.22, WP.113-WP.115, WP.96) oraz 9 studni (D1.C, D2.C, D3.C, D4.C, D5.C, D4a.C, D4.B, D2.B, D14.A) i tak należy przyjąć do wyliczeń.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że modernizację nawierzchni należy zakończyć poprzez ułożenie obrzeża chodnikowego na skrzyżowaniu z ul. H. Sienkiewicza.

Powyższe zapisy stają się integralną częścią Specyfikacji i są dla Wykonawców obowiązujące, a pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

Z up. Wójta

inż. Anna Gołkowska
Z-ca Wójta