



GMINA PSZCZÓŁKI

Urząd Gminy w Pszczółkach

ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki
tel. +48 58 683-91-28, fax. +48 58 682-91-95
urząd@pszczolki.pl; www.pszczolki.pl

Pszczółki, dnia 11.04.2016r.

ZPZ.271.7.2016.EK/SA

Do wszystkich Wykonawców

Dot. przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.225.000 euro na: **„Budowę wodociągu Ulkowy – Żelislawki, wodociągu Skowarcz – Pszczółki oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębielcz”**

W związku z pytaniami, które wpłynęły do siedziby Zamawiającego, udziela się następujących odpowiedzi:

Pyt. 1

Ile metrów sieci wodociągowej jest do wykonania dla II części zadania, tj. w miejscowościach Skowarcz i Pszczółki? W SIWZ w pkt 3 jest mowa o 538m sieci wodociągowej $d=90\text{mm}$, natomiast w przedmiarze, specyfikacji technicznej oraz w projekcie technicznym jest mowa o 428,5m (poz. 5 przedmiaru). Do dokumentacji załączony jest jeszcze projekt wykonawczy, który wskazuje na jeszcze inne długości sieci wodociągowej w zależności od etapu wykonania.

Odp. 1

Zgodnie z zapisem w SIWZ przedmiotem zamówienia dla części II jest sieć wodociągowa o długości ok. 538m. W załączeniu przedmiar dot. odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 110m w msc. Skowarcz, dla odcinka sieci od wężła W16 do W20.

Pyt. 2

Jak długie powinny być przyłącza wodociągowe dla II części zadania? W SIWZ w pkt 3 jest mowa o łącznej długości 10m, natomiast w przedmiarze są tylko 4 m (poz. 27 przedmiaru).

Odp. 2

Zgodnie z zapisem w SIWZ przedmiotem zamówienia dla części II są przyłącza wodociągowe od sieci do granicy nieruchomości prywatnych o długości ok. 10m. W załączeniu przedmiar dot. przyłączy wodociągowych o długości ok. 6m w msc. Skowarcz, dla odcinków od W 17 do granicy działki nr 156/33, od W 18 do granicy działki nr 156/32, od W 19 do granicy działki nr 156/31.

Pyt. 3

Ile i jakiego rodzaju mają być hydranty ppoż dla II części zadania? W SIWZ w pkt 3 jest mowa o 2 hydrantach nadziemnych, natomiast w przedmiarze jest 1 szt. hydrantu, ale podziemnego (poz. 11 przedmiaru).

Odp. 3

Zgodnie z zapisem w SIWZ przedmiotem zamówienia dla części II są 2 hydranty nadziemne. W załączeniu przedmiar dot. jednego hydrantu nadziemnego w msc. Skowarcz.

Powyższe zapisy stają się integralną częścią Specyfikacji i są dla Wykonawców obowiązujące, a pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

Z up. Wójta

inż. Anna Gałkowska

Z ca. Wójta

Sporządziła: Anna Staszenko

Staszenko