



GMINA PSZCZÓŁKI

Urząd Gminy w Pszczółkach

ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki
tel. +48 58 683-91-28, fax. +48 58 682-91-95
urząd@pszczolki.pl; www.pszczolki.pl

Pszczółki, dnia 19.04.2016r.

ZPZ.271.8.2016.EK/SA

Do wszystkich Wykonawców

Dot. przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209.000 euro na: „Wymianę pomp w pompowni PD i PF w Różynach”

W związku z pytaniami, które wpłynęły do siedziby Zamawiającego, udziela się następujących odpowiedzi:

Pyt. 1

Czy w ramach zadania należy wymienić również zasuwę? Jeśli tak to na jakie?

- Zasuwę nożowe czy klinowe? Z wydłużonymi trzpieniami i obsługą z poziomu terenu czy z możliwością obsługi jedynie ze zbiornika przepompowni, a może na rurociągu tłocznym za przepompownią?

Odp. 1

W ramach realizacji zadania należy wymienić zasuwę, z możliwością obsługi ze zbiornika przepompowni. Zamawiający dopuszcza zastosowanie zasuw nożowych lub klinowych.

Pyt. 2

Czy w ramach zadania należy wymienić również zawory? Jeśli tak to na jakie?

Zawory zwrotne kulowe czy kolanowe?

Odp. 2

W ramach realizacji zadania należy wymienić zawory, na zawory kulowe.

Pyt. 3

Czy połączenie z rurociągiem tłocznym wykonać w zbiorniku czy poza zbiornikiem?

Odp. 3

Należy wymienić odcinek rurociągu łączący przepompownię z rurociągiem tłocznym, zlokalizowanym poza zbiornikiem.

Pyt. 4

Proszę o potwierdzenie że średnica pionów tłocznych w przepompowni musi być minimum 80.

Odp. 4

Średnica pionów tłocznych w przepompowni musi wynosić DN 80.

Powyższe zapisy stają się integralną częścią Specyfikacji i są dla Wykonawców obowiązujące, a pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

Sporządziła: Anna Staszenko


inż. Anna Gałkowska
Zca Wzra