



GMINA PSZCZÓŁKI

Urząd Gminy w Pszczółkach

ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki
tel. +48 58 683-91-28, fax. +48 58 682-91-95
urząd@pszczolki.pl; www.pszczolki.pl

ZPZ.271.1.40.2016.EK/EJ.3

Pszczółki, dnia 2017-01-10

Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.225.000 euro na: "Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pszczółkach".

W związku z pytaniami, które wpłynęły do siedziby Zamawiającego, udziela się następujących odpowiedzi:

Pyt. 1

Rysunki do projektu kolizji teletechnicznych są niekompletne oraz zeskanowane w kawałkach. Proszę o uzupełnienie – załączenie skanu całości projektu.

Odp. 1

Zamawiający na stronie internetowej w przedmiotowym postępowaniu załączy zeskanowane mapy w całości.

Pyt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kostki brukowej barwionej w całej masie na kostkę barwioną tylko w warstwie ścieralnej o r. ok. 7 mm (parametry nie odbiegają od kostki narzuconej przez Państwa).

Odp. 2

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kostki brukowej, należy zastosować kostkę brukową zgodnie z SIWZ.

Pyt. 3

Zgodnie z zapisem SIWZ, przebudowywane drogi muszą zapewnić dojazd do wszystkich działek, tymczasem zgodnie z Prawem Budowlanym, nie można użytkować budowanej drogi dopóki nie uzyska się pozwolenia na budowę. Czy Zamawiający będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne poniesione szkody zarówno Wykonawcy jak i użytkowników poszczególnych działek?

Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek może wiązać się z koniecznością wykonania tymczasowych dróg dojazdowych. Kto będzie ponosił koszty wykonania w. dróg? Na składanie ofert Wykonawca nie jest w stanie określić ilości tymczasowych nawierzchni jakie będzie trzeba wykonać. Czy prace te będą traktowane przez Zamawiającego jako dodatkowe?

Odp. 3

Zgodnie z zapisem w SIWZ do obowiązków Wykonawcy należy między innymi: zabezpieczenie przejezdności dróg w całym okresie wykonywania robót. Droga będąca przedmiotem przebudowy znajduje się w centrum miejscowości i często stanowi jedyny dojazd do nieruchomości przy niej usytuowanych. Stąd też obowiązek zapewnienia dojazdu dla mieszkańców oraz służb komunalnych (odbiór śmieci) i ratowniczych. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia takiej organizacji ruchu oraz prowadzenia prac etapowo

w sposób zapewniający dostęp do wszystkich nieruchomości w trakcie realizacji robót. Zamawiający dopuszcza możliwość czasowego zamknięcia dojazdów do posesji pod warunkiem wcześniejszego, pisemnego uzgodnienia z właścicielami nieruchomości przez Wykonawcę.

Pyt. 4

Zgodnie z zapisem SIWZ oraz uzgodnieniem z dnia 26.09.2011 z PSG, należy przebudować gazociąg DN80 stal poza krawędź jezdni ul. Witosa. Czy zakres ten wchodzi w skład zamówienia? Jeśli tak, prosimy o uzupełnienia przedmiaru robót, projektu budowlanego lub ewentualnie zestawienia robót z podaniem parametrów materiałów jakie należy zastosować.

Odp. 4

Wskazany w dokumentacji do przebudowy gazociąg DN 80 nie znajduje się w obszarze dot. przebudowy ul. Sienkiewicza.

Pyt. 5

Prosimy o informację czy ul. Dojazd 1 wskazana w PZT wchodzi w skład zamówienia i czy jest zawarty w przedmiarze robót?

Odp. 5

Tak, ul. Dojazd 1 wchodzi w skład zamówienia. Zamawiający zamieści na stronie internetowej w przedmiotowym postępowaniu przedmiar robót dotyczący tej ulicy. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że przedmiar robót należy traktować pomocniczo, nie stanowi on podstawy do wyceny przedmiotu zamówienia.

Pyt. 6

Prosimy o informację czy budowa sięgacza dz. nr 94/2 wraz z wykonaniem odwodnienia liniowego wchodzi w zakres zamówienia?

Odp. 6

Tak, budowa sięgacza dz. nr 94/2 wraz z wykonaniem odwodnienia liniowego wchodzi w zakres zadania.

Pyt. 7

Czy ilości w przedmiarze robót zawierają zakres prac na działkach oznaczonych nr 67/4 oraz 101/6? Zgodnie z SIWZ zakres prac zamówienia obejmuje również prace na wymienionych działkach.

Odp. 7

Nie, ilości w przedmiarze robót nie zawierają zakresu prac na działkach oznaczonych nr 67/4 oraz 101/6. Zamawiający zamieści na stronie internetowej w przedmiotowym postępowaniu przedmiar robót dotyczący ww. działek. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że przedmiar robót należy traktować pomocniczo, nie stanowi on podstawy do wyceny przedmiotu zamówienia.

Pyt. 8

SST dot. warstwy odsączającej mówi o zastosowaniu geowłókniny, natomiast przekrój konstrukcyjny o geokompozycie COMBIGRID Q1 30/30 151c. Jaki materiał należy przyjąć do wyceny? Jeśli geowłókninę to proszę o podanie podstawowych parametrów.

Odp. 8 Należy zastosować geokompozyt o parametrach

Lp.	Parametr	Wartość	Metoda badania
1	Wytrzymałość na rozciąganie [kN/m] Wzdłuż W poprzek	30 30	PN-EN ISO 10319
2	Maksymalne wydłużenie przy zerwaniu [%] Wzdłuż W poprzek	< 8 < 8	PN-EN ISO 10319
3	Siła przejmowana przy odkształceniu 2% [kN/m]	>10 >10	PN-EN ISO 10319
4	Siła przejmowana przy odkształceniu 5% [kN/m] Wzdłuż W poprzek	>21,5 >21,5	PN-EN ISO 10319

5	Wydłużenie geosyntetyku po zainstalowaniu [%]	0	---
6	Wodoprzepuszczalność Wodoprzepuszczalność prostopadle do płaszczyzny V1H50 [m/s] Wodoprzepuszczalność HH50 [l/sm ²]	1,1 X 10-1 110	PN-EN ISO 11058

Jednocześnie w związku z udzielonymi odpowiedziami zamianie ulegają poniższe punkty SIWZ:

1) pkt 11.2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert - do dnia 16.01.2017r., do godziny 10:30.

2) pkt 11.3 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.01.2017 r. o godz. 11:00 w sali narad (pokój nr 25) Urzędu Gminy w Pszczółkach, ul. Pomorska 18.

3) w Części III SIWZ - Projekt umowy w §13 dodaje się pkt 4.4., który otrzymuje poniższe brzmienie:

4.4. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 500,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek niedopełnienia obowiązku wynikającego z § 7 pkt 1.17.

4) pkt 3.1.1. SIWZ, który otrzymuje poniższe brzmienie:

3.1.1. Przebudowę drogi usytuowanej na dz. 463, 69/5, 69/8, 68/5, 67/6, 66/2, 65/2, cz. dz.81/1, cz. dz 94/1 od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul Sportową oraz na działkach oznaczonych nr 67/4, 92/4, 106/6 stanowiących ulicę Henryka Sienkiewicza w Pszczółkach (nawierzchnia drogi z kostki betonowej o grubości 8 cm koloru szarego, wydzielony ciąg pieszy na jezdni z kostki betonowej o grubości 8 cm koloru żółtego, chodniki z kostki betonowej o grubości 6 cm koloru żółtego, zjazdy z kostki betonowej o grubości 8 cm koloru szarego, parkingi i miejsca postojowe z kostki betonowej o grubości 8 cm koloru granatowego). Szerokość wjazdów należy dostosować do wszystkich istniejących bram i furtek z zastosowaniem krawężnika obniżonego na całej szerokości wjazdu.

Należy wyregulować istniejące studzienki, zawory, zasuwę, włązy oraz wykonać humusowanie skarp poboczy z obsianiem trawą.

5. § 1 pkt 1.1. Części III SIWZ – Projekt umowy, który otrzymuje poniższe brzmienie:

1.1. Przebudowę drogi usytuowanej na dz. 463, 69/5, 69/8, 68/5, 67/6, 66/2, 65/2, cz. dz.81/1, cz. dz 94/1 od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul Sportową oraz na działkach oznaczonych nr 67/4, 92/4, 106/6 stanowiących ulicę Henryka Sienkiewicza w Pszczółkach (nawierzchnia drogi z kostki betonowej o grubości 8 cm koloru szarego, wydzielony ciąg pieszy na jezdni z kostki betonowej o grubości 8 cm koloru żółtego, chodniki z kostki betonowej o grubości 6 cm koloru żółtego, zjazdy z kostki betonowej o grubości 8 cm koloru szarego, parkingi i miejsca postojowe z kostki betonowej o grubości 8 cm koloru granatowego) . Szerokość wjazdów należy dostosować do wszystkich istniejących bram i furtek z zastosowaniem krawężnika obniżonego na całej szerokości wjazdu.

Należy wyregulować istniejące studzienki, zawory, zasuwę, włązy oraz wykonać humusowanie skarp poboczy z obsianiem trawą.

Powyższe zapisy stają się integralną częścią Specyfikacji i są dla Wykonawców obowiązujące, a pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

Z up. Wójta
Inż. Anna Gołkowska
Z-ca Wójta