



Pruszcz Gdański, dnia 11.12.2024 r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

HK.9022.5.355.2024.DŁ.1

**Wójt Gminy Pszczółki
ul. Pomorska 18
83-032 Pszczółki**

**Eco Probe Sp. z o.o.
ul. Pomorska 1
83-032 Pszczółki**

e-mail: ecoprobe@ecoprobe.pl

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 21 ust. 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294) na podstawie wyników badań próbki wody pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim, tj.:

- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Żeliszawki, gm. Pszczółki:

- próbka nr 1356 z dnia 22.10.2024 r. - sprawozdanie z badań - cząstkowe nr 1356A/521/24 - 83-032 Żeliszawki, gm. Pszczółki, ul. Pałacowa 20, budynek mieszkalny - kurek czerpalny wody w łazience
- próbka nr 1356 z dnia 22.10.2024 r. - sprawozdanie z badań - całościowe nr 1356A/521/24 - 83-032 Żeliszawki, gm. Pszczółki, ul. Pałacowa 20, budynek mieszkalny - kurek czerpalny wody w łazience

stwierdził warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z ww. wodociągu na terenie gm. Pszczółki w punkcie: budynek mieszkalny, ul. Pałacowa 20, 83-032 Żeliszawki, w związku z ponadnormatywną zawartością bakterii grupy coli.

Niemniej jednak firma Eco-Probe Sp. z o. o. natychmiast po powzięciu informacji o przekroczeniu, po konsultacji z PPIS w Pruszczu Gdańskim, podjęła decyzję o niezwłocznym przełączeniu zasilania przedmiotowej sieci wodociągowej z innego ujęcia, tj. wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęciem w m. Pszczółki (pismo z dnia 24.10.2024 r.). Dodatkowo firma Eco-Probe Sp. z o.o. zobowiązała się do wykonania analiz próbek wody z odpowiednich punktów z sieci wodociągowej oraz ze stacji uzdatniania wody. Przyczyną ponadnormatywnej zawartości bakterii grupy coli zgodnie z oświadczeniem firmy wodociągowej był prawdopodobnie zły stan instalacji wodociągowej w budynku mieszkalnym.

Na podstawie wyników badań próbek wody pobranych w dniach 28.10.2024 r. oraz 19.11.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie Eco-Probe Sp. z o.o., ul. Pomorska 1, 83-032 Pszczółki, tj.:

- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Pszczółki, gm. Pszczółki:

- próbka z dnia 28.10.2024 r. - sprawozdanie z badań nr 672689/24/GDY/1 - SUW Pszczółki
- próbka z dnia 28.10.2024 r. - sprawozdanie z badań nr 672690/24/GDY/1 - Żeliszawki, ul. Pałacowa 20
- próbka z dnia 28.10.2024 r. - sprawozdanie z badań nr 672691/24/GDY - Rębielec, ul. Kamienna 4


- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Żeliszawki, gm. Pszczółki:

- próbka z dnia 28.10.2024 r. - sprawozdanie z badań nr 672688/24/GDY/1 - SUW Żeliszawki
- próbka z dnia 19.11.2024 r. - sprawozdanie z badań nr 708546/24/GDY - SUW Żeliszawki, woda uzdatniona
- próbka z dnia 19.11.2024 r. - sprawozdanie z badań nr 708547/24/GDY - budynek mieszkalny, kuchnia, ul. Kamienna 4, 83-032 Rębielcz
- próbka z dnia 19.11.2024 r. - sprawozdanie z badań nr 716793/24/GDY - budynek mieszkalny, łazienka, ul. Pałacowa 20, 83-032 Żeliszawki

oraz na podstawie wyników badań próbek wody pobranych w dniu 26.11.2024 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim:

- próbka nr 1487 z dnia 26.11.2024 r. - sprawozdanie z badań nr 1487/521/24 - 83-032 Żeliszawki, gm. Pszczółki, ul. Pałacowa 20, budynek mieszkalny - kurek czerpalny wody w łazience
- próbka nr 1488 z dnia 26.11.2024 r. - sprawozdanie z badań nr 1488/521/24 - 83-032 Rębielcz, gm. Pszczółki, ul. Kamienna 4, budynek mieszkalny - kurek czerpalny wody w kuchni

PPIS w Pruszczu Gdańskim stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z ww. wodociągów na terenie gm. Pszczółki, w badanym zakresie.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
z up. 
Renata Czerska
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Pszczółki
ul. Pomorska 18
83-032 Pszczółki
2. Eco Probe Sp. z o.o.
ul. Pomorska 1
83-032 Pszczółki
e-mail: ecoprobe@ecoprobe.pl
3. a/a