

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim

HK.9022.5.262.2026.PCh.3
Pruszcz Gdański, 08.09.2026 r.

Wójt Gminy Pszczółki
ul. Pomorska 18
83-032 Pszczółki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 37av ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416 ze zm.), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757 ze zm.) oraz § 16 pkt 3 i pkt 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748), na podstawie wyniku badań próbki wody pobranej z punktu zgodności w dniu 04.09.2026 r. w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie: ECO PROBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Pomorska 1, 83-032 Pszczółki wykonanych przez: Laboratorium Badawcze J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Pszczółki, gm. Pszczółki, ze strefą zaopatrzenia obejmującą m. Kolnik, tj.:

- próbka z dnia 04.09.2026 r. – częściowe sprawozdanie z badań nr 806675/26/GDY/1 z dnia 07.09.2026 r. (data wpływu: 07.09.2026 r.) - Kolnik, ul. Dębowa 19 przedszkole -
obecność Enterokoków jelitowych: 11 jtk/100ml (wartość dopuszczalna: 0 jtk/100ml)

informuje o:

stwierdzeniu braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę w m. Pszczółki, gm. Pszczółki z powodu niezgodności z wartością parametryczną mikrobiologicznego parametru Enterokoków jelitowych.

Analiza próbek wody pobranych z ww. wodociągu wykazała, że jakość wody w badanym zakresie nie spełnia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym do czasu zapewnienia właściwej jakości wody potwierdzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim należy zapewnić wszystkim odbiorcom wodę zdatną do spożycia, tj.: uruchomić awaryjne zaopatrzenie w wodę.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na zasadzie § 16 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przekazuje komunikat z dnia 08.09.2026 r. opracowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęciem w m. Pszczółki, gm. Pszczółki.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim
ul. Grunwaldzka 25 | 83-000 Pruszcz Gdański
+48 58 683-54-12
adres e-mail: psse.pruszczgdanski@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-10099-25202-BSWAA-24

Załącznik:

1. Komunikat z dnia 08.09.2026 r. opracowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęciem w m. Pszczółki, gm. Pszczółki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pruszczu Gdańskim
z up.
Renata Czerska
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim
/podpis elektroniczny/

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa