



GMINA PSZCZÓŁKI

Urząd Gminy w Pszczółkach

ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki
tel. +48 58 683-91-28, fax. +48 58 682-91-95
urząd@pszczolki.pl; www.pszczolki.pl

ZPZ.271.30.2017.EK/SA.1

Pszczółki, dnia 2017-07-10

Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.225.000 euro na: "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Skowarczu na ul. Daliowej".

W związku z pytaniem, które wpłynęło do siedziby Zamawiającego, udziela się następującej odpowiedzi:

Pytanie

Proszę o informacje czy jest możliwość zamiany studni kanalizacji sanitarnej DN 1200 betonowych na studnie systemowe DN400/DN425?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany studni kanalizacji sanitarnej DN 1200 betonowych na studnie systemowe DN400/DN425.

Powyższe zapisy stają się integralną częścią Specyfikacji i są dla Wykonawców obowiązujące, a pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

Z up. WÓJTA


Jolanta Przyłucka
Sekretarz Gminy