



GMINA PSZCZÓŁKI

Urząd Gminy w Pszczółkach

ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki
tel. +48 58 683-91-28, fax. +48 58 682-91-95
urząd@pszczolki.pl; www.pszczolki.pl

ZPZ.271.1.51.2017.EK/SA.1

Pszczółki, 06.12.2017 r.

Do Wszystkich Wykonawców

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209.000 euro na: "Usuwanie awarii, konserwację sieci, urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz odczyty, plombowania wodomierzy oraz wystawianie faktur za zużyta wodę i odebrane ścieki na terenie Gminy Pszczółki".

W związku z pytaniami, które wpłynęły do siedziby Zamawiającego, udziela się następujących odpowiedzi:

Pyt. 1

Zamawiający zakłada konieczność wykonania dwukrotnego płukanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z czyszczeniem studni i osadników deszczowych oraz utylizacją odpadów, nie wskazując zakresu prac. Proszę o wskazanie miejscowości gdzie występuje sieć kanalizacji deszczowej z wyszczególnieniem ulic, długości sieci, ilości wpustów deszczowych oraz ilości studni osadnikowych.

Odp. 1

Długość sieci kanalizacji deszczowej wynosi około 7300 m, ilość wpustów około 205 szt. oraz ilości osadników około 5 szt.

Wykaz długości szacunkowych instalacji deszczowej oraz wpustów:

Miejscowość	Ulica	Długość kanalizacji deszczowej (m)	Ilość wpustów
Kolnik	Topolowa	690,2	15
	Spacerowa	90,1	1
	Leszczynowa	187	8
	Słoneczna	39,8	1
Kleszczewko	Pomorska	358	16
Rębiecz		617,7	19
Żeliszawki		674,7	12
Pszczółki	Norwida	330,6	11
	Mickiewicza	616,3	14
	Sienkiewicza	743,1	24
	Szkolna	233,1	4
	Witosa	56,2	1
	Św. Ambrożego	394,4	1
	Ogrodowa	641,7	28
	Nowa	101,1	4
	Kopernika	249,3	9
	Kościelna	462,1	13
	Jana Pawła II	410,2	10
	Brzechwy	57,1	4
	Żeromskiego	213,4	7
	Pomorska	117,7	1
Sportowa	14	2	
Razem		7297,8	205

g.

W przypadku konieczności dokonania czyszczenia infrastruktury niezinwetaryzowanej, rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego według stawek z oferty.

Pyt. 2

Zamawiający zakłada konieczność przekazywania do Urzędu Gminy rejestru wystawionych faktur VAT, którego wzór ma być ustalony z Zamawiającym. W jakim terminie ma nastąpić ustalenie wzoru rejestru z zamawiającym.

Odp. 2

Wzór rejestru należy uzgodnić z Zamawiającym w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, lecz przed rozpoczęciem dokonywania odczytów.

Pyt. 3

Zamawiający wymaga podpisu odbiorcy usług na rejestrze w przypadku gdy pomiędzy odczytami nie nastąpiło zużycie wody. Czy powyższy wymóg dotyczy również prowadzonych i nie zakończonych inwestycji budowlanych, pustostanów oraz obiektów użytkowanych okresowo np. domki letniskowe. Czy brak podpisu na rejestrze wliczany jest do procentowego wymogu uzyskania 95% odczytów.

Odp. 3

Zgodnie z pkt 10 załącznika nr 7 do SIWZ, Wykonawca w pierwszym kwartale trwania umowy dokona weryfikacji wszystkich odbiorców posiadających umowy na dostawę wody i odbiór ścieków, pod kątem zamieszkania.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazał Zamawiającemu ewentualną informację o niezamieszkaniu lub niezabudowaniu nieruchomości. Wówczas dana nieruchomość zostanie zawieszona – usunięta z wykazu odbiorców do odczytu. Po zweryfikowaniu i potwierdzeniu przez Zamawiającego informacji dotyczących niezamieszkania nieruchomości Gmina uzna dokonanie odczytu za kompletne.

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy informacji o możliwym rozpoczęciu poboru wody np. w przypadku rozpoczęcia budowy lub ponownym zamieszkaniu nieruchomości.

Jednocześnie w związku z udzielonymi odpowiedziami zamianie ulegają poniższe punkty SIWZ:

11.2. **Termin składania ofert - do dnia 11.12.2017 r. do godziny 11:30.**

11.3. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2017 r. o godz. 12:00** w sali narad (pokój nr 25) Urzędu Gminy w Pszczółkach, ul. Pomorska 18.

Powyższe zapisy stają się integralną częścią Specyfikacji i są dla Wykonawców obowiązujące, a pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

Z up. Wójta
Inż. Anna Dolgotowska
Z-ca Wójta