



GMINA PSZCZÓŁKI

Urząd Gminy w Pszczółkach

ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki
tel. +48 58 683-91-28, fax. +48 58 682-91-95
urząd@pszczolki.pl; www.pszczolki.pl

ZPZ.271.1.27.2018.EK/AGO.1

Pszczółki, dnia 2018-07-19

Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.548.000 euro na: "Budowa i remont oświetlenia na terenie Gminy Pszczółki".

W związku z pytaniami, które wpłynęły do siedziby Zamawiającego, udziela się następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Proszę o podanie opisu technicznego śrub zabezpieczających - Ostrowite

Odpowiedź 1

Śruby zabezpieczające powinny to być śruby antykradzieżowe, które posiadają unikatowy, kształt łba uniemożliwiający ich demontaż za pomocą ogólnodostępnych narzędzi. Śruby powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. Parametry śrub powinny być dobrane w taki sposób, aby skutecznie zabezpieczyć słupy oświetleniowe przed dostępem osób nieupoważnionych. Jednocześnie należy przekazać Zamawiającemu klucz przeznaczony do zastosowanego rodzaju śrub zabezpieczających.

Pytanie 2

Czy oprawy LED mają być z demontażu z istniejącego słupa – Kolnik Spacerowa

Odpowiedź 2

Należy zamontować nowe oprawy LED.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi odpowiedziami, zgodnie z art. 38, ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamianie ulegają poniższe punkty SIWZ:

1) pkt 11.2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert - do dnia 26.07.2017 r., do godziny 11:30.

2) pkt 11.3 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07.2017 r. o godz. 12:00 w sali narad (pokój nr 25) Urzędu Gminy w Pszczółkach, ul. Pomorska 18.

Powyższe zapisy stają się integralną częścią Specyfikacji i są dla Wykonawców obowiązujące, a pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

2 mp. Wójta
inż. Anna Golikowska
Z-ca Wójta