



GMINA PSZCZÓŁKI

Urząd Gminy w Pszczółkach

ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki
tel. +48 58 683-91-28, fax. +48 58 682-91-95
urząd@pszczolki.pl; www.pszczolki.pl

ZPZ.271.1.30.2019.EK/AG.1

Pszczółki, dnia 2019-11-06

Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.548.000 euro na: "Przebudowa ul. Młyńskiej w Różnach".

W związku z pytaniem, które wpłynęło do siedziby Zamawiającego, udziela się następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że w ofercie należy ująć tylko koszt regulacji zwieńczeń istniejącego uzbrojenia bez kosztu wymiany materiału na nowy takiego jak: wąż, skrzynka do zasuw, trzpień teleskopowy, płyta pokrywowa, płyta odciążająca itp.

Odpowiedź

Do wyceny pozycji ryczałtowej „regulacja pionowa zasuw, studni, wążów skrzynek teletechnicznych" należy uwzględnić konieczność wyregulowania wskazanych elementów dla sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, oraz teletechnicznej do rzędnych nawierzchni jezdni, chodnika, skarpy za krawężnikiem, obrzeżem.

Do wyceny założyć konieczność wymiany na nowe materiały zasuw wodociągowe 8szt., kanalizacja sanitarna - wymiana wążów, pokryw górnej wraz z pierścieniem odciążającym 6szt. Sieć gazowa zostanie wyregulowana przez gestora sieci - prace należy stosownie skoordynować i odpowiednio wcześniej zawiadomić gestora sieci w celu dokonania regulacji. Geodeta Wykonawcy robót powinien nanieść rzędne docelowe danych zasuw.

Wykonawca robót będzie zobowiązany do odkrycia zasuw/studni (część zasuw zasypanych i stan techniczny nieznan) i w obecności inspektora nadzoru, zasuw te zostaną zakwalifikowane do regulacji lub wymiany. W przypadku odkrycia większej ilości zasuw, studni których stan techniczny będzie wykluczał możliwość wyregulowania, zostanie spisany stosowny protokół konieczności.

Ponadto wykonawca robót w ramach regulacji zobowiązany jest do stosownego obrobienia nawierzchni i wypełnienia w płytach yomb wolnej przestrzeni kostką betonową.

Pytanie 2

Zwracam się z prośbą o przesłanie TOM IV: PROJEKT ARCHITEKTOCZNO-BUDOWLANY – branża teletechniczna.

Odpowiedź

Branża teletechniczna nie stanowi zakresu objętego zamówieniem. Zakres dokumentacji załączonej do postępowania nie ulega zmianie.

Powyższe zapisy stają się integralną częścią Specyfikacji i są dla Wykonawców obowiązujące, a pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

WÓJT

Maciej Urbanek

Ops