



# GMINA PSZCZÓŁKI

## Urząd Gminy w Pszczółkach

ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki  
tel. +48 58 683-91-28, fax. +48 58 682-91-95  
urząd@pszczolki.pl; www.pszczolki.pl

ZPZ.271.1.31.2019.EK/SA.2

Pszczółki, dnia 2019-12-11

### Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro na: "Usuwanie awarii, konserwacja sieci, urządzeń wodociagowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, montaż, wymiana i plombowanie wodomierzy oraz odbiór przyłączy wodociagowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pszczółki".

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38, ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, poprzez dodanie w przedmiocie zamówienia w zakresie II lit. n), która otrzymuje poniższe brzmienie:  
n) sprawdzenie nieruchomości prywatnych w zakresie połączenia instalacji kanalizacji deszczowej z kanalizacją sanitarną, przez wykonywanie zadymiania instalacji. Czynność zadymiania będzie wykonywana na zlecenie Zamawiającego, z użyciem sprzętu Zamawiającego. Płyn do urządzenia winien zakupić Wykonawca. Zamawiający szacuje sprawdzenie ok. 20 nieruchomości miesięcznie.

W związku z powyższą modyfikacją zmiana ulega §2 Przedmiot umowy w zakresie II, w którym dodaje się lit. n), która otrzymuje poniższe brzmienie:

n) sprawdzenie nieruchomości prywatnych w zakresie połączenia instalacji kanalizacji deszczowej z kanalizacją sanitarną, przez wykonywanie zadymiania instalacji. Czynność zadymiania będzie wykonywana na zlecenie Zamawiającego, z użyciem sprzętu Zamawiającego. Płyn do urządzenia winien zakupić Wykonawca. Zamawiający szacuje sprawdzenie ok. 20 nieruchomości miesięcznie.

Jednocześnie w związku z pytaniami, które wpłynęły do siedziby Zamawiającego, udziela się następujących odpowiedzi:

#### Pytanie 1

Prosimy o podanie wartości netto oraz ilości awarii za rok 2018 oraz I półrocze 2019 r. w podziale na działalność wodociagową oraz kanalizacyjną.

#### Odpowiedź 1

Rodzaj awarii	Wydatki netto w 2018 r.	Ilość awarii	Wydatki netto w I pół. 2019r.	Ilość awarii
Awaria wodociagowa	31.124,81 zł	25	29.675,99 zł	14
Awaria kanalizacji sanitarnej	135.898,10 zł	108	88.762,63 zł	66
Awaria kanalizacji deszczowej	714,57 zł	1	2.662,26 zł	2

**Pytanie 2**

Czy osoba pełniąca obowiązki kierownika oczyszczalni ma posiadać uprawnienia budowlane.

**Odpowiedź 2**

Nie, osoba pełniąca obowiązki kierownika oczyszczalni nie musi posiadać uprawnień budowlanych. Osoba pełniąca funkcje kierownika oczyszczalni powinna posiadać doświadczenie zawodowe lub wykształcenie kierunkowe umożliwiające sprawowanie funkcji kierownika oczyszczalni.

**Pytanie 3**

Prosimy podać ilość obiektów technologicznych objętych monitoringiem.

**Odpowiedź 3**

Monitoringiem objętych jest 27 obiektów.

**Pytanie 4**

Prosimy o podanie miejsca umieszczenia stacji bazowej monitoringu.

**Odpowiedź 4**

Stacja bazowa monitoringu obecnie znajduje się w siedzibie konserwatora w Kolniku na ul. Tczewskiej 31, docelowo znajdować się będzie w siedzibie Wykonawcy zadania.

**Pytanie 5**

Prosimy o podanie technologii uzdatniania wody na wszystkich stacjach.

**Odpowiedź 5**

Ujęcie Pszczółki – stacja uzdatnia wody ze złożem do odmanganiania i odżelaziania  
Ujęcie Żeliszawki - stacja uzdatnia wody ze złożem do odmanganiania i odżelaziania  
Ujęcie Różyny – brak uzdatniania

**Pytanie 6**

Ile urzędzeń podlegających rejestracji UDT posiada Zamawiający oraz proszę podanie informacji o urzędzeniach wymagających prawnie rejestracji UDT, które takiej rejestracji nie posiadają.

**Odpowiedź 6**

Zamawiający posiada 10 urzędzeń zarejestrowanych w UDT.

**Pytanie 7**

Zgodnie z zapisem SIWZ pkt. 12.1. dotyczący zakresu II należy dołączyć kalkulację cenową. Prosimy o załączenie wzoru akceptowalnego przez Zamawiającego, tak aby każdy z oferentów zastosował tożsame kryteria.

**Odpowiedź 7**

W kalkulacji cenowej należy uwzględnić:

1. Utrzymanie porządku oraz prowadzenie prac konserwacyjnych;
2. Zapewnienie drożności kanalizacji;
3. Przewóz skratek do oczyszczalni ścieków w Pszczółkach;
4. Zakup niezbędnych materiałów do utrzymania obiektów;
5. Prowadzenie ewidencji, kart eksploatacyjnych;
6. Prowadzenie książek obiektów;
7. Płukanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z czyszczeniem studni i osadników;
8. Obsługa, przeglądy i konserwacje oczyszczalni ścieków w Pszczółkach i Różnach, przepompowni ścieków;
9. Obsługa, przeglądy i konserwacje ujęć wody, przepompowni wód;
10. Obsługa, przeglądy i konserwacje przepompowni wód deszczowych;
11. Wykonywanie badań jakości wody;
12. Obsługa inspektorów Sanepid i Wód Polskich;
13. Dokonywanie odbiorów nowo wybudowanych sieci;
14. Zadymianie kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

**Pytanie 8**

Długości sieci:

- kanalizacyjnej
- wodociągowej

**Odpowiedź 8**

Długości sieci:

- kanalizacji sanitarnej – 93,1 km;
- kanalizacji deszczowej – 7,3 km;
- wodociągowej – 68,8 km.

**Pytanie 9**

Ilości awarii sieci i urządzeń wod-kan w latach 2017, 2018, 2019 z podziałem na:

- awarie urządzeń służących do poboru wody pitnej, przepompowywania ścieków i wód opadowych oraz urządzeń oczyszczalni ścieków w Pszczółkach i w Różynach (określonych punktem 3.1 ust. a) SIWZ)
- awarie sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej (określonych punktem 3.1 ust. b) SIWZ)

**Odpowiedź 9**

Rok	Ilość awarii sieci wod.	Ilość awarii urządzeń wod.	Ilość awarii sieci kan.san.	Ilość awarii urządzeń kan.san.	Ilość awarii sieci kan.deszcz.	Ilość awarii urządzeń kan. Deszcz.
2017	26	0	73	9	0	0
2018	25	0	88	20	0	1
2019	26	0	87	8	3	0

**Pytanie 10**

Wartości awarii sieci i urządzeń wod-kan w latach 2017, 2018, 2019 z podziałem na:

- awarie urządzeń służących do poboru wody pitnej, przepompowywania ścieków i wód opadowych oraz urządzeń oczyszczalni ścieków w Pszczółkach i w Różynach (określonych punktem 3.1 ust. a) SIWZ)
- awarie sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej (określonych punktem 3.1 ust. b) SIWZ)

**Odpowiedź 10**

Rok	Wartość awarii sieci wod.	Wartość awarii urządzeń wod.	Wartość awarii sieci kan.san.	Wartość awarii urządzeń kan.san.	Wartość awarii sieci kan.deszcz.	Wartość awarii urządzeń kan. deszcz.
2017	39.628,92 zł	0,00 zł	80.519,21 zł	5.166,25 zł	0,00 zł	0,00 zł
2018	38.283,52 zł	0,00 zł	120.848,40 zł	46.306,26 zł	0,00 zł	878,92 zł
2019	116.694,43 zł	0,00 zł	123.274,61 zł	19.713,20 zł	4.966,47 zł	0,00 zł

**Pytanie 11**

Ilości usuniętych zatorów sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej w latach 2017, 2018, 2019

**Odpowiedź 11**

Rok	Ilość zatorów sieci kan.san.	Ilość zatorów sieci kan.deszcz.
2017	73	0
2018	88	0
2019	87	3

### Pytanie 12

Wartości usuniętych zatorów sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej w latach 2017, 2018, 2019

### Odpowiedź 12

Rok	Wartość zatorów sieci kan.san.	Wartość zatorów sieci kan.deszcz.
2017	80.519,21 zł	0,00 zł
2018	120.848,40 zł	0,00 zł
2019	123.274,61 zł	4.966,47 zł

### Pytanie 13

Czy zatory zostały sieci kanalizacyjnej i deszczowej wliczone w ogólną ilość awarii sieci i urządzeń wod-kan, o których mowa w pytaniu 9.

### Odpowiedź 13

Zatory kanalizacji sanitarnej i deszczowej w latach 2017-2019 zostały wliczone w ogólną liczbę awarii sieci i urządzeń wod-kan. W latach 2020-2021 wartość zatorów należy skalkulować w zakresie II.

### Pytanie 14

Ilości oraz wartości odłączeń Odbiorców (zakres określony punktem 3.1 ust. c) SIWZ ) w latach 2017, 2018 i 2019

### Odpowiedź 14

W latach 2017-2019 nie dokonano odłączeń odbiorców.

### Pytanie 15

Przewidywanych ilości odłączeń Odbiorców na lata 2020, 2021.

### Odpowiedź 15

W latach 2020-2021 nie są planowane odłączenia odbiorców.

### Pytanie 16

Ilości oraz wartości w latach 2017, 2018, 2019:

- plombowań wodomierza
- montażu (wraz z gniazdem wodomierzowym) nowego wodomierza o średnicy od 1/2 do 3/4 cala
- montażu (wraz z gniazdem wodomierzowym) nowego wodomierza o średnicy powyżej 3/4 cala do 2 cali
- montażu (wraz z gniazdem wodomierzowym) nowego wodomierza o średnicy powyżej 2 cali o 3 1/2 cala
- wymian nowych wodomierzy o średnicy od 1/2 do 3/4 cala
- wymian nowych wodomierzy o średnicy od 3/4 do 2 cali
- wymian nowych wodomierzy o średnicy powyżej 2 cali do 3 1/2 cala
- ilości odbiorów przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych

### Odpowiedź 16

Dane za 2019 rok:

- Plombowanie **328 szt. – 7.872,00 zł**
- Wymiana wodomierzy 1/2-3/4 cala **45szt. – 7.195,50 zł**
- Montaż wodomierzy 1/2-3/4 cala **69szt. – 21.183,00 zł**
- Wymiana wodomierza od 3/4 do 2 cali **1szt. – 1.476,00 zł**
- Odbiór przyłącza wod. **57szt. – 1.140,00 zł**
- Odbiór przyłącza kan. **24szt. – 480,00 zł**

Dane za 2018 r.

- Plombowanie **289 szt. – 6.936,00 zł**
- Wymiana wodomierzy 1/2-3/4 cala **34szt. – 5.436,60 zł**
- Montaż wodomierzy 1/2-3/4 cala **33szt. – 10.131,00 zł**

- D. Wymiana wodomierza od 2 cali do 3 ½ 2szt. -7.380,00 zł
- E. Odbiór przyłącza wod. 34szt. – 680,00 zł
- F. Odbiór przyłącza kan. 13szt. – 260,00 zł
- G. Montaż wodomierza bez gniazda wod. 1 – 159,90 zł

Dane za 2017 r.

- A. Plombowanie 366szt. – 10.200,42 zł
- B. Wymiana wodomierzy ½-3/4 cala 64szt. – 9.446,40 zł
- C. Montaż wodomierzy ½-3/4 cala 2szt. – 1.722,00 zł
- D. Wymiana wodomierza od 2 cali do 3 ½ - 1 montaż – 3.936,00 zł
- E. Odbiór przyłącza wod. 19szt. – 528,20 zł
- F. Odbiór przyłącza kan. 24szt. – 667,20 zł

### **Pytanie 17**

Czy na terenie gminy realizowana jest wymiana legalizacyjna wodomierzy?

### **Odpowiedź 17**

Wymiana legalizacyjna wodomierzy realizowana jest w miarę zgłaszanych potrzeb.

### **Pytanie 18**

Ilości planowanych na lata 2020, 2021:

- plombowań wodomierza
- montażu (wraz z gniazdem wodomierzowym) nowego wodomierza o średnicy od ½ do 3/4 cala
- montażu (wraz z gniazdem wodomierzowym) nowego wodomierza o średnicy powyżej 3/4 cala do 2 cali
- montażu (wraz z gniazdem wodomierzowym) nowego wodomierza o średnicy powyżej 2 cali o 3 ½ cala
- wymian nowych wodomierzy o średnicy od ½ do 3/4 cala
- wymian nowych wodomierzy o średnicy od 3/4 do 2 cali
- wymian nowych wodomierzy o średnicy powyżej 2 cali do 3 ½ cala
- ilości odbiorów przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych

### **Odpowiedź 18**

Ilość poszczególnych zleceń w latach 2020-2021 szacuje się na poziomie ilości zleconych usług w 2019 roku.

### **Pytanie 19**

Ilości wydanych warunków technicznych na wykonanie przyłączy wodociągowych, mających moc obowiązywania w latach 2020 i 2021, na podstawie których przyłącza jeszcze nie zostały zrealizowane z podziałem na przyłącza zawierające wodomierze:

- o średnicy od ½ do 3/4 cala
- o średnicy powyżej 3/4 cala do 2 cali
- o średnicy powyżej 2 cali do 3 ½ cala
- o średnicy od ½ do 3/4 cala
- o średnicy od 3/4 do 2 cali
- o średnicy powyżej 2 cali do 3 ½ cala

### **Odpowiedź 19**

Ilość wydanych warunków technicznych na przyłącza wodociągowe z mocą obowiązywania w latach 2020-2021:

- wodomierze o średnicy od ½ do 3/4 cala – 311;
- wodomierze o średnicy powyżej 2 cali do 3 ½ cala – 4.

### **Pytanie 20**

Ilości wydanych warunków technicznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych, mających moc obowiązywania w latach 2020 i 2021, na podstawie których przyłącza jeszcze nie zostały zrealizowane.



**Odpowiedź 20**

Ilość wydanych warunków technicznych na przyłącza kanalizacji sanitarnej z mocą obowiązywania w latach 2020-2021 – 255.

**Pytanie 21**

Prosimy o przedstawienie procedury sposobu potwierdzania zleceń otrzymywanych telefonicznie, które dla celu dokonania zapłaty muszą być potwierdzone pisemnie: w jakich terminach będzie odbywało się potwierdzanie zleceń, czy gmina wyznaczy jedną osobę do tego typu zleceń, czy w tej kwestii będzie następowała dowolność, w jakiej formie będzie realizowane pisemne zlecenie (wydanie zlecenia w formie papierowej, droga elektroniczną, etc.).

**Odpowiedź 21**

Zlecenia są przekazywane przez pracownika ds. komunalnych oraz ds. infrastruktury wod-kan lub w razie ich nieobecności przez osoby zastępujące pracownika merytorycznego. Zlecenia są przekazywane w formie pisemnej na adres e-mail Wykonawcy. Zlecenie przekazane telefonicznie jest niezwłocznie przygotowywane pisemnie i zostaje przekazane do Wykonawcy po podpisaniu przez przedstawiciela Zamawiającego.

**Pytanie 22**

Celem możliwości oszacowania kosztów konserwacji i utrzymania ciągłości pracy urządzeń technologicznych prosimy o możliwość dokonania wizji lokalnej kluczowych obiektów wodociągowych ( stacje uzdatniania wody ) i oczyszczalni ścieków. W przypadku braku możliwości zorganizowania wizji lokalnej zwracamy się z prośbą o udostępnienie pełnej dokumentacji technologicznej – w szczególności rysunków i schematów technologicznych wraz z określeniem typów i ilości urządzeń ciągu technologicznego podlegających czynnościom określonych w pkt: 2.1, 2.2, 2.3 „Uszczegółowienia zakresu II określonego w pkt 3.2. SIWZ” oraz DTR tych urządzeń.

**Odpowiedź 22**

W celu umówienia terminu wizji lokalnej proszę o kontakt z Panią Anną Staszenko - Główny Specjalista ds. infrastruktury wod-kan., tel. 512-048-480.

**Pytanie 23**

Czy do obowiązków Wykonawcy będzie należało usuwanie wszystkich awarii, niezależnie od ich statusu (również awarie przyłączy i obiektów objętych gwarancją Wykonawcy).

**Odpowiedź 23**

Usuwanie awarii przyłączy i obiektów objętych gwarancją nie stanowi przedmiotu postępowania, chyba że wykonawca robót (wykonawca przedmiotowej inwestycji) pomimo wezwania Zamawiającego nie przystąpi do usunięcia awarii zgłoszonej w okresie gwarancji.

**Pytanie 24**

Jaką procedurę postępowania przewiduje Zamawiający w przypadku zgłoszenia:

- awarii na przyłączy wodociągowych lub/i kanalizacyjnych
- awarii urządzenia objętego gwarancją Wykonawcy.

**Odpowiedź 24**

Wykonawca winien przystąpić do usuwania awarii obiektu objętego gwarancją tylko na zlecenie Zamawiającego, w przypadku gdy wykonawca robót (wykonawca przedmiotowej inwestycji) pomimo wezwania Zamawiającego nie przystąpił do usunięcia awarii zgłoszonej w okresie gwarancji. Usuwanie awarii przyłączy nie stanowi przedmiotu postępowania.

**Pytanie 25**

Ilości agregatów prądotwórczych wymagających zakupu i uzupełniania paliwa.

## Odpowiedź 25

Wykaz agregatów:

Lp.	Lokalizacja	Oddany do użytku	Moc
1	Oczyszczalni Ścieków w Pszczółkach (agregaty przenośne)	2007 r.	21 kVA
2	Oczyszczalni Ścieków w Pszczółkach (agregaty przenośne)	2007 r.	21 kVA
3	Skowarcz ul. Łąkowa	2005 r.	40 kVA
4	Skowarcz ul. Parkowa	2005 r.	30 kVA
5	Skowarcz ul. Gdańska	2005 r.	30 kVA
6	Pszczółki ul. Pomorska	2007 r.	21 kVA
7	Pszczółki ul. Przy Wiatraku	2007 r.	21 kVA
8	Kolnik ul. Różana	2007 r.	21 kVA
9	Pszczółki ul. Rataja (agregaty przenośne)	2013 r.	20 kVA
10	Pszczółki ul. Rataja (agregaty przenośne)	2013 r.	20 kVA
11	Ulkowy	2015 r.	22 kVA

Zamawiający nie posiada informacji o ilości poziomu paliwa w poszczególnych agregatach. Paliwo jest uzupełniane na bieżąco.

## Pytanie 26

Czasy pracy dla każdego z agregatów w latach 2017, 2018, 2019.

### Odpowiedź 26

Agregaty przenośne w Oczyszczalni Ścieków w Pszczółkach: 2017 r. po 10 godzin; 2018r. po 12 godzin; 2019 r. po 14 godzin;

Skowarcz, ul. Łąkowa – 2017 r. - 15 godzin; 2018 r. - 17 godzin; 2019 r. - 10 godzin;

Skowarcz, ul. Parkowa – 2017 r. - 13 godzin; 2018 r. - 10 godzin; 2019 r. - 8 godzin;

Skowarcz, ul. Gdańska – 2017 r. - 13 godzin; 2018 r. - 10 godzin; 2019 r. - 8 godzin;

Pszczółki, ul. Pomorska – 2017 r. - 16 godzin; 2018 r. - 14 godzin; 2019 r. - 10 godzin;

Pszczółki, ul. Przy wiatraku – 2017 r. - 5 godzin; 2018 r. - 5 godzin; 2019 r. - 7 godzin;

Kolnik, ul. Różana – 2017 r. - 5 godzin; 2018 r. - 5 godzin; 2019 r. - 7 godzin;

SUW Pszczółki - nie używane 0 godzin.

## Pytanie 27

Ilości wraz z nazwami inwestycji wod-kan planowanych do realizacji przez Gminę w latach 2020, 2021 w których odbiorze będzie konieczna obecność Wykonawcy.

### Odpowiedź 27

Wykaz inwestycji planowanych do realizacji:

1. Budowa wodociągu i kanalizacji w Skowarczu, ul. Słoneczna;
2. Budowa wodociągu w Różynach, ul. Zielona;
3. Budowa wodociągu w Pszczółkach, ul. Hallera;
4. Budowa wodociągu Skowarcz – Różyny;
5. Budowa wodociągu w Kolniku, ul. Leszczynowa;

6. Budowa wodociągu w Kolniku, ul. Spacerowa;
  7. Budowa wodociągu w Kolniku, ul. Stare Wierzby;
  8. Budowa wodociągu w Pszczółkach, ul. M. Konopnickiej
- oraz nowe inwestycje, których realizację dokumentacji Gmina może zlecić w latach 2020-2021.

#### **Pytanie 28**

Czy pompownie, stacje uzdatniania wody i oczyszczalnia są objęte systemem monitoringu?

#### **Odpowiedź 28**

Monitoringiem objętych jest 27 obiektów.

#### **Pytanie 29**

Jeśli pompownie, stacje uzdatniania wody i oczyszczalnia są objęte systemem monitoringu, to prosimy o udzielenie informacji:

- a. Ile obiektów jest objętych systemem ( z podziałem na pompownie, stacje uzdatniania wody o oczyszczalnie)?
- b. Czy istnieje zdalny dostęp do monitoringu?
- c. Czy Wykonawca uzyska dostęp do systemu? Jeśli tak, to czy dostęp ten będzie nieodpłatny, lub jaki jest koszt dostępu do systemu?
- d. Czy po stronie Wykonawcy będzie należało utrzymanie systemu monitoringu obiektów? Jeśli tak, to jaki jest koszt utrzymania systemu?

#### **Odpowiedź 29**

- a. Wykaz obiektów objętych systemem monitoringu:

Oczyszczalnie:

Oczyszczalnia ścieków w Pszczółkach ul. Pomorska

Pompownie:

Przepompownia ścieków w Pszczółkach ul. Pomorska

Przepompownia P-III w miejscowości Kolnik

Przepompownia P-IV w miejscowości Kolnik

Przepompownia ścieków P-1 w Skowarczu ul. Łąkowa

Przepompownia ścieków P-2 w Ostrowite

Przepompownia ścieków P- 3 w Ostrowite

Przepompownia ścieków P-4 w Skowarczu ul. Parkowa

Przepompownia ścieków P-5 w Skowarczu ul. Gdańska

Przepompownia PA w Różynach

Przepompownia PB w Różynach

Przepompownia PC w Różynach

Przepompownia PD w Różynach

Przepompownia PE w Różynach

Przepompownia PF w Różynach

Przepompownia PG w Różynach

Przepompownia P1 w Żeliszławkach

Przepompownia P1 w Kleszczewku

Przepompownia P2 w Kleszczewku

Przepompownia P3 w Kleszczewku

Przepompownia P4 w Kleszczewku

Przepompownia P6 w Kleszczewku

Przepompownia P1 w Rębielczu

Przepompownia P1 w Ulkowych

Przepompownia P2 w Ulkowych

Stacje uzdatniania:

Hydrofornia w Różynach ul. Dworcowa

Hydrofornia Żeliszławki

- b. Zdalny dostęp do monitoringu istnieje tylko w hydroforni w Różynach na ul. Dworcowej.

- c. Wykonawca otrzyma darmowy dostęp do systemu.

d. Po stronie Wykonawcy będzie utrzymanie systemu monitoringu. Zamawiający nie posiada informacji o kosztach utrzymania monitoringu.

### **Pytanie 30**

Ilości skratek wytworzonych na oczyszczalni ścieków w Różynach, które wymagały przewiezienia na oczyszczalnię ścieków w Pszczółkach w latach 2017, 2018, 2019

### **Odpowiedź 30**

Ilości skratek wytworzonych na oczyszczalni ścieków w Różynach, które wymagały przewiezienia na oczyszczalnię ścieków w Pszczółkach, wynosi:

rok 2017 - 1500 kg;

rok 2018 - 1500 kg;

rok 2019 - 1200 kg.

### **Pytanie 31**

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie pełnił funkcji PWK w myśl ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, i nie będą na nim ciążyły obowiązki PWK wynikające z zapisów Ustawy, w szczególności: przygotowywanie sprawozdań z funkcjonowania gospodarki wod-kan, występowanie i utrzymanie pozwoleń wodnoprawnych, składanie i aktualizacja wniosków taryfowych, dokonywanie opłat za usługi wodne. W przypadku braku takiego potwierdzenia prosimy o wskazanie obowiązków PWK, jakie będą ciążyły na Wykonawcy.

### **Odpowiedź 31**

Wykonawca nie będzie pełnił funkcji PWK w myśl ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

### **Pytanie 32**

Przedstawienie ostatnich protokołów z przeglądów ogólnobudowlanych oraz ostatnich protokołów pomiarów elektrycznych wynikających z wymagań Ustawy Prawo Budowlane dla wszystkich obiektów, które wymagają przeglądów określonych Ustawą.

### **Odpowiedź 32**

Protokoły z przeglądów ogólnobudowlanych oraz ostatnich protokołów pomiarów elektrycznych znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy w Pszczółkach w pokoju numer 13.

### **Pytanie 33**

Na czyj wniosek będzie dokonywana kontrola odbiorców, w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków (określona w punkcie 3.2 ust. m) SIWZ). Czy taka kontrola będzie przez Wykonawcę wykonywana na wniosek Zamawiającego u odbiorców wskazanych przez Zamawiającego? Jaki będzie zakres takiej kontroli?

### **Odpowiedź 33**

Kontrola odbiorców będzie odbywać się na wniosek Zamawiającego, w jego obecności. Kontrola będzie dotyczyć realizacji umowy między Zamawiającym a odbiorcą.

### **Pytanie 34**

Jaką procedurę przewiduje Zamawiający w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego urządzeń lub niewystarczalności urządzeń, który to stan lub techniczne możliwości urządzeń lub obiektów uniemożliwią wykonywanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z §6 Umowy?

### **Odpowiedź 34**

Zamawiający nakaze Wykonawcy zapewnienia urządzenia zastępczego oraz naliczy kary umowne.

### **Pytanie 35**

Udostępnienie wniosku taryfowego, na podstawie którego funkcjonuje obecna taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

**Odpowiedź 35**

Decyzja zatwierdzająca taryfy obowiązujące na terenie Gminy Pszczółki, zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <https://bip.pszczolki.pl/682.html>.

**Pytanie 36**

Udostępnienie wieloletniego plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych o którym mowa w art. 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku.

**Odpowiedź 36**

Gmina nie posiada wieloletniego plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych o którym mowa w art. 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku.

**Pytanie 37**

Czy wieloletni plan o którym mowa powyżej jest realizowany zgodnie z przyjętym w nim harmonogramem? Jakie prace opisane planem są przewidziane do realizacji w latach 2020, 2021?

**Odpowiedź 37**

Nie dotyczy.

**Pytanie 38**

Udostępnienie dzienników eksploatacji ujęć, kart eksploatacyjnych urządzeń oraz książek obiektów budowlanych wszystkich obiektów objętych przedmiotem zamówienia.

**Odpowiedź 38**

Dzienniki eksploatacji ujęć, karty eksploatacyjne urządzeń oraz książki obiektów budowlanych znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy w Pszczółkach w pokoju numer 13.

**Pytanie 39**

Czy do zadań Wykonawcy będzie należała bieżąca obsługa urządzeń i ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków? ( obsługa sitopiaskownika, odbiór skratek, obsługa prasy i prasowanie osadu, otwieranie i zamykanie zasuw wynikające z cyklu technologicznego pracy oczyszczalni itp.)

**Odpowiedź 39**

Bieżąca obsługa urządzeń i ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków w Pszczółkach należy do zadań Zamawiającego. Zakres zadań Wykonawca na obiekcie oczyszczalni ścieków w Pszczółkach został uszczegółowiony w załączniku nr 7 do SIWZ. Do zadań Wykonawcy należy kompleksowa obsługa oczyszczalni ścieków w Różynach.

**Pytanie 40**

Dla celu możliwości skalkulowania czyszczenia sieci deszczowej:

- długość sieci kanalizacji deszczowej z podziałem na występujące średnice
- długość wymaganych do czyszczenia odcinków sieci kanalizacji deszczowej wraz z podaniem stopnia zabrudzenia kanalizacji ( 1/3, 0,5, 2/3 średnicy kanału)

**Odpowiedź 40**

Długość sieci kanalizacji deszczowej wynosi 7,3 km, średnice od 200-400 mm. Czyszczenie kanalizacji deszczowej wykonano w 2019 roku. Zamawiający nie posiada informacji o stopniu zabrudzenia kanalizacji. W chwili obecnej kanalizacja jest drożna.

**Pytanie 41**

Prosimy o informację dot. terminu ostatniego, kompleksowego czyszczenia kanalizacji deszczowej, jaki został określony zakresem z punktu 3.2 ust. i).

**Odpowiedź 41**

Ostatnie kompleksowe czyszczenie kanalizacji deszczowej odbyło się w miesiącu wrześniu 2019 r.

**Pytanie 42**

Czy kanalizacja ogólnospławna czy rozdzielcza?

**Odpowiedź 42**

Gmina posiada kanalizację rozdzielczą.

**Pytanie 43**

Prosimy o podanie ilości wód przypadkowych w kanalizacji

**Odpowiedź 43**

Ilość wód przypadkowych szacuje się na poziomie 30%.

**Pytanie 44**

Czy sieć kanalizacji sanitarnej jest wystarczająca, tj. nie występują wylewania się ścieków w przypadku nawalnych deszczy.

**Odpowiedź 44**

Sieć kanalizacji sanitarnej jest wystarczająca do transportu ścieków odprowadzanych z nieruchomości.

**Pytanie 45**

Czy istnieje inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Czy Wykonawca uzyska dostęp do map. Jaki jest ew. koszt takiego dostępu?

**Odpowiedź 45**

Zamawiający posiada dostęp do inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego ze Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim. Zamawiający nie posiada prawa do przekazania dostępu do map Wykonawcy, ani nie zna ewentualnych kosztów dostępu.

**Pytanie 46****Odnosnie Części III – Projektu umowy wnosi o wyjaśnienie następujących postanowień:**

§9 ust. 1 lit. h) projektu umowy - Wykonawca wnosi wykreślenie tego zapisu. Obciążenie karą umową za każdą, nawet najmniejszą niesprawność, a w szczególności w rażącej wysokości 1.000 zł jest nieproporcjonalne i naruszające zasady współzycia społecznego. Kwestie awaryjności urządzeń powinny być rozwiązywane za pomocą roszczeń z gwarancji i rękojmi. W ocenie Wykonawcy sytuacja uszkodzenia lub awarii lub wahań wydajności urządzeń do usuwania awarii jest naturalną konsekwencją ich użytkowania, która występuje w niemożliwym do przewidzenia momencie. W przypadku niesprawności lub braku wydajności urządzenia na skutek którego nastąpi opóźnienie w realizacji prac lub inna szkoda tym spowodowana, Wykonawca podlega karze na podstawie innych zapisów umowy. Przy obecnych zapisach umowy Wykonawca może zostać ukarany w przypadku kiedy pomimo awarii i uszkodzeniu używanego sprzętu, Wykonawca w szybkim czasie znajdzie alternatywny sposób działania i usunięcia awarii bez opóźnień lub wyrządzenia szkody. Wykonawcy w takim przypadku nie chroni nawet posiadanie sprzętu zapasowego

**Odpowiedź 46**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 9 ust. 1 lit. h projektu umowy. Zamawiający wyjaśnia, że kary umowne za niesprawność lub brak wydajności urządzeń technicznych używanych przez Wykonawcę do usunięcia awarii lub zatoru wskazanych w załączniku 5 do SIWZ nie zostały ustalone na rażąco wysokim lub sprzecznym z zasadami współzycia społecznego poziomie.

Wymaga podkreślenia, że kary nie dotyczą jakichkolwiek urządzeń lecz urządzeń technicznych, do których wskazania zobowiązani są wszyscy oferenci i które służą ocenie spełnienia kryterium warunków zdolności technicznej. Dysponowanie wyżej wskazanymi urządzeniami i ich sprawność stanowi zatem istotny warunek realizacji zadania przez Wykonawcę.

#### **Pytanie 47**

**Odnosnie Części III – Projektu umowy wnosi o wyjaśnienie następujących postanowień:**  
§9 ust. 3 projektu umowy – Wykonawca wnosi o wskazanie minimalnego terminu na zapłatę kar umownych.

Obecne brzmienie zapisu uprawnia zamawiającego do dowolnego określenia tego terminu, w tym nierealnego jakim jest np. 1 dzień.

#### **Odpowiedź 47**

Zamawiający precyzuje §9 ust. 3 projektu umowy w ten sposób, że postanowienie otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar wynikających z § 9 ust. 1 i 2 umowy w terminie określonym w wystawionej przez Zamawiającego nocie obciążeniowej, **nie krótszej niż 7 dni**”

#### **Pytanie 48**

**Odnosnie Części III – Projektu umowy wnosi o wyjaśnienie następujących postanowień:**  
§9 ust. 5 projektu umowy – Wykonawca wnosi o wykreślenie tego postanowienia. Kwestia kar umownych jest kwestią zawsze sporną i pozbawianie Wykonawcy należnego mu wynagrodzenia tylko z tego tytułu nie powinno mieć miejsca.

#### **Odpowiedź 48**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 9 ust. 5 projektu umowy. Potrącenia jest przewidzianym prawem sposobem rozliczenia wzajemnych zobowiązań stron.

#### **Pytanie 49**

**Odnosnie Części III – Projektu umowy wnosi o wyjaśnienie następujących postanowień:**  
§9 ust. 8 projektu umowy – Wykonawca wnosi o wyjaśnienie tego postanowienia. Niezrozumiałym jest w szczególności drugie zdanie, które nie jest jasne, jak interpretować. Czy to oznacza, że wysokość kar umownych jest ograniczona jednostronnie dla Zamawiającego? Jak to postanowienie odnosi do postanowienia §9 ust. 6 projektu umowy?

#### **Odpowiedź 49**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 9 ust. 8 projektu umowy. Postanowienie to jest jednoznaczne i ogranicza maksymalną wysokość kar umownych.

§9 ust. 5 składa się z jednego zdania w związku z powyższym brak jest możliwości odniesienia się do zarzutu dotyczącego drugiego zdania tego paragrafu.

Brak jest sprzeczności powyższego postanowienia z postanowieniem § 9 ust. 6 projektu umowy. Kara umowna stanowi substrat odszkodowania o charakterze ryczałtowym – niezależnym od wysokości szkody. Postanowienie § 9 ust. 6 projektu umowy zawiera upoważnienie do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy szkoda przewyższać będzie wysokość zastrzeżonej kary umownej.

#### **Pytanie 50**

**Odnosnie Części III – Projektu umowy wnosi o wyjaśnienie następujących postanowień:**  
9 ust. 10 projektu umowy – Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż przedłużenie okresu gwarancji dotyczy jedynie usuniętych wad w przedmiocie umowy (czyli jego część) a nie powoduje przedłużenia okresu w przypadku każdej wady na cały przedmiot umowy.

#### **Odpowiedź 50**

Zamawiający wyjaśnia, że przedłużenie okresu gwarancji o okres od chwili stwierdzenia wad i usterek do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę dotyczy **całego przedmiotu umowy**. Postanowienie to modyfikuje przepis art. 581 k.c.

#### **Pytanie 51**

**Odnosnie Części III – Projektu umowy wnosi o wyjaśnienie następujących postanowień:**  
§11 ust. 7 projektu umowy – Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy chodzi kwestię braku zapłaty Podwykonawcy, czy też inne obowiązki? Jeśli tak Zamawiający wnosi o wskazanie jakie?

### **Odpowiedź 51**

Zamawiający wyjaśnia, że brak wykonania postanowień umowy z Podwykonawcą dotyczy płatności wynagrodzenia i ich wysokości.

### **Pytanie 52**

**Odnosnie Części III – Projektu umowy wnosi o wyjaśnienie następujących postanowień:**  
§13 ust. 1 projektu umowy – Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu lub uzależnienie wypowiedzenia umowy do „ważnych powodów”. Należy wskazać, iż błahie naruszenia umowy, bądź niezrealizowanie mniej ważnych obowiązków nie powinno nakładać na wykonawcę tak rygorystycznej sankcji. Należy pamiętać, iż zawierany kontrakt jest kontraktem niezwykle skomplikowanym i ważnym także dla mieszkańców gminy. Wypowiedzenie natychmiastowe umowy z każdego powodu może nieść za sobą poważne konsekwencje. Należy wskazać, iż inni zamawiający w analogicznych kontraktach wskazują nawet 6-miesięczne okresy wypowiedzenia.

### **Odpowiedź 52**

Zamawiający **nie wyraża** zgody na zmianę § 13 ust. 1 projektu umowy.

### **Pytanie 53**

#### **Wniosek o przesunięcie terminu składania ofert:**

Wykonawca wnosi o przesunięcie terminu składania ofert do minimum 13 grudnia 2019 r. Należy wskazać, iż zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy pzp „Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający wyznacza termin składania ofert z **uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty**, z tym że w przypadku dostaw lub usług termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku robót budowlanych - nie krótszy niż 14 dni.”

Powyższy przepis oznacza, iż podstawowym obowiązkiem Zamawiającego przy ustalaniu terminu składania ofert jest taki **termin, który ma uwzględnić czas niezbędny do przygotowania oferty**. Ustawodawca rzecz jasna wskazuje minimalny termin na złożenie oferty, ale termin 7-dniowy jest przeznaczony na zamówienia mało skomplikowane i niskowartościowej. Natomiast wyznaczony termin jest zdecydowanie za krótki w ocenie Wykonawcy i powoduje, iż nie można w sposób należyty oszacować wartości oferty, co może doprowadzić do złożenia przez wykonawców ofert nieporównywalnych.

W wyroku z dnia 20 stycznia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza w sprawie o sygn. akt KIO 16/16, Izba wskazała, że „*różnica w brzmieniu art. 43 ust. 1 i art. 43 ust. 2 p.z.p. - wskazanie w pierwszym z nich obowiązku uwzględnienia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty - wynika z bardzo krótkiego minimalnego terminu na złożenie ofert i daje możliwość zapewnienia konkurencyjności w postępowaniu o niższej wartości.*”

W wyroku z dnia 12 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w sprawie KIO 2167/14, Izba wskazała, iż „*zamawiający obowiązany jest w warunkach konkretnego postępowania, uwzględnić w szczególności opis przedmiotu zamówienia i jego złożoność oraz rozmiar, a także uwzględnić czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty przez każdego z wykonawców, zapewniając tym samym realną oraz uczciwą konkurencję w postępowaniu, wymaganej art. 7 ust. 1 p.z.p.*”

Stąd w ocenie wykonawcy zmiana terminu składania ofert jest w pełni zasadna.

### **Odpowiedź 53**

Zamawiający przedłuży termin składania ofert do dnia 16.12.2019 r. do godziny 11:30.

### **Pytanie 54**

#### **Wykonawca wnosi także o zmianę kryteriów oceny ofert:**

W punkcie 13.1 SIWZ jako kryterium nr 2 Zamawiający określił doświadczenie Wykonawcy punktowane w sposób:

a) zrealizowanie usługi trwającej min. jeden rok mającej w zakresie usuwanie awarii i konserwację sieci wod-kan, montażu, wymianie i plombowaniu wodomierzy – 0 pkt;

- b) zrealizowanie usługi/usług trwających min. dwa lata mających w zakresie usuwanie awarii i konserwację sieci wod-kan, montażu, wymianie i plombowaniu wodomierzy – 20 pkt;
- c) zrealizowanie usługi/usług trwających min. trzy lata mających w zakresie usuwanie awarii i konserwację sieci wod-kan, montażu, wymianie i plombowaniu wodomierzy – 40 pkt;

Wnosimy o zmianę kryteriów na poniższe:

- a) zrealizowanie usługi trwającej min. rok mającej w zakresie usuwanie awarii i konserwację sieci wod-kan, montażu, wymianie i plombowaniu wodomierzy – 0 pkt;
- b) zrealizowanie dwóch usług trwających min. dwa lata mających w zakresie usuwanie awarii i konserwację sieci wod-kan, montażu, wymianie i plombowaniu wodomierzy – 20 pkt;
- c) zrealizowanie trzech usług trwających min. dwa lata mających w zakresie usuwanie awarii i konserwację sieci wod-kan, montażu, wymianie i plombowaniu wodomierzy – 40 pkt;

Pragniemy podkreślić, że zaproponowany przez Zamawiającego sposób punktowania, nie pozwala na rzeczywistą ocenę doświadczenia Wykonawcy z uwagi na ujęcie w nim jedynie czynnika czasu determinującego wielkość doświadczenia. Wykonawca prowadzący jeden kontrakt, z biegiem czasu (czas jest przez Zamawiającego kryterium oceny doświadczenia) nie nabywa szerokiego spektrum i potrzebnego w ocenie Wykonawcy doświadczenia do realizacji przedmiotu zamówienia. Nie można bowiem w żaden sposób porównywać obsługi i eksploatacji infrastruktury na terenie np. miasta wojewódzkiego (np. Gdańsk) z charakterystyką obsługi sieci na terenie gminy Pszczółki. Przedstawiony przez Zamawiającego sposób punktacji bierze pod uwagę jedynie czynnik czasu (co może okazać się niekorzystne) nie bierze natomiast pod uwagę czynnika różnorodności realizowanych usług, co można jedynie wykazać wymagając doświadczenia w realizacji więcej niż jednej obsługi.

Proponowana zmiana kryteriów oceny ofert uwzględni natomiast czynnik różnorodności świadczonych usług. Wykonawca świadczący co najmniej 2 usługi eksploatacji automatycznie nabywa znacznie większego doświadczenia (poprzez konieczność dostosowania się do dużo większej liczby różnorodnych przypadków zdarzeń i awarii, konserwację większej ilości różnorodnych urządzeń, realizację usług w różnych warunkach, we współpracy z różnymi Zamawiającymi) niż eksploatator jednego (nawet wieloletniego kontraktu). Daje to wprost przełożenie na większą elastyczność Wykonawcy, a tym samym mniejsze ryzyko dla Zamawiającego i jego infrastruktury.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę charakterystykę kontraktów eksploatacyjnych (zwykle kilkuletnie kontrakty trwające min 2 lata) przyjęta waga punktowa w całości zachowuje przyjęty początkowo przez Zamawiającego minimalny próg możliwości złożenia ofert, co pozwala na podtrzymanie ilości oferentów mogących uczestniczyć w postępowaniu i uzyskanie przez Zamawiającego optymalnej oferty.

#### **Odpowiedź 54**

Zamawiający nie dokonuje zmiany w zakresie kryterium oceny Ofert, dotyczącym Doświadczenia Wykonawcy.

#### **Pytanie 55**

Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

W punkcie 5.1.2.2. SIWZ sprecyzowano warunek udziału w zakresie zdolności technicznych i zawodowych polegający na zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert jednej usługi trwającej min. jeden rok mającej w zakresie usuwanie awarii i konserwację sieci wod-kan (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie). Jednocześnie w formularzu ofertowym przewidziano oświadczenie o następującej treści: "Zrealizowaliśmy usługę/usługi trwające .... rok/lata mające w zakresie usuwanie awarii i konserwację sieci wod-kan, wymiana, montaż i plombowanie wodomierzy **na terenie Gminy Pszczółki** (wymagane minimum jeden rok realizacji umowy).

W związku z rozbieżnością pomiędzy treścią SIWZ a formularzem ofertowym prosimy o potwierdzenie, że dla spełnienia warunku określonego w punkcie 5.1.2.2. SIWZ należy wykazać się doświadczeniem polegającym na zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert jednej usługi trwającej min. jeden rok mającej w zakresie

usuwanie awarii i konserwację sieci wod-kan, bez ograniczenia, że powyższe doświadczenie ma być nabyte na terenie Gminy Pszczółki.

#### **Odpowiedź 55**

Wykonawca ma spełniać warunek w zakresie zdolności technicznych i zawodowych polegający na zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert jednej usługi trwającej min. jeden rok mającej w zakresie usuwanie awarii i konserwację sieci wod-kan, eksploatację oczyszczalni ścieków, wymianę, montaż i plombowanie wodomierzy (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie).

W związku z powyższym zmianie ulega pkt 5.1.2.2. SIWZ, Część I. Informacje ogólne:

5.1.2.2. Zdolności technicznych i zawodowych:

- dysponowanie potencjałem technicznym (samochód dostawczy, samochód ciężarowy skrzyniowy, agregat prądowórczy, pompa zatapialna, WUKO z pompą wodną o ciśnieniu min. 16MPa, beczkowóz, koparka, kamera inspekcyjna TV) lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego;

- zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, jednej usługi trwającej min. jeden rok mającej w zakresie usuwanie awarii i konserwację sieci wod-kan, eksploatację oczyszczalni ścieków, wymianę, montaż i plombowanie wodomierzy (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie).

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje pkt 2 Części II SIWZ – Formularz ofertowy w ten sposób, że postanowienie otrzymuje brzmienie:

2. Zrealizowaliśmy ..... usługę/usługi, trwające ..... rok/lata mające w zakresie usuwanie awarii i konserwację sieci wod-kan, eksploatację oczyszczalni ścieków, wymiana, montaż i plombowanie wodomierzy (wymagane minimum jeden rok realizacji umowy).

W związku z udzielonymi odpowiedziami oraz modyfikacjami SIWZ zmianie ulega:

- pkt 13.2 SIWZ w zakresie Kryterium nr 2, który otrzymuje brzmienie:

**KRYTERIUM NR 2** – doświadczenie Wykonawcy - wykonanie zadań polegających na usuwaniu awarii i konserwacji sieci wod-kan, eksploatacji oczyszczalni ścieków, montażu, wymianie i plombowaniu wodomierzy:

a) zrealizowanie usługi trwającej min. jeden rok mającej w zakresie usuwanie awarii i konserwacji sieci wod-kan, eksploatacji oczyszczalni ścieków, montażu, wymianie i plombowaniu wodomierzy – 0 pkt;

b) zrealizowanie usługi/usług trwających min. dwa lata mających w zakresie usuwanie awarii i konserwacji sieci wod-kan, eksploatacji oczyszczalni ścieków, montażu, wymianie i plombowaniu wodomierzy – 20 pkt;

c) zrealizowanie usługi/usług trwających min. trzy lata mających w zakresie usuwanie awarii i konserwacji sieci wod-kan, eksploatacji oczyszczalni ścieków, montażu, wymianie i plombowaniu wodomierzy – 40 pkt;

- pkt 11 ppkt 2) i 3) SIWZ:

1) pkt 11 ppkt 2) SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

**Termin składania ofert - do dnia 16.12.2019 r., do godziny 11:30.**

2) pkt 11 ppkt 3) SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2019 r. o godz. 12:00 w pokoju nr 25 Urzędu Gminy w Pszczółkach, ul. Pomorska 18.**

Powyższe zapisy stają się integralną częścią Specyfikacji i są dla Wykonawców obowiązujące, a pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

WOJCI  
  
Maciej Urbanek

