

**UCHWAŁA NR XXVII/163/20
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie działań podjętych w celu wyjaśnienia zgłoszenia

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Upoważnia się Przewodniczącą Rady Gminy do powiadomienia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o działaniach podjętych w celu wyjaśnienia zasadności anonimowego zgłoszenia nieprawidłowości przy realizacji przebudowy ul. Spacerowej w Skowarczu, poprzez przesłanie kopii niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na gminnych tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Staniewicz

Uzasadnienie

W dniu 22.06.2020 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku przekazała do Rady Gminy Pszczółki kopię anonimowego zgłoszenia nieprawidłowości przy realizacji przebudowy ul. Spacerowej w Skowarczu. Jednocześnie zobowiązała Radę do poinformowania Izby o działaniach podjętych w celu wyjaśnienia sprawy.

Niniejsza sprawa została przedstawiona radnym podczas wspólnego posiedzenia komisji, w tym Komisji Rewizyjnej w dniu 22.06.2020 r. Wówczas Kierownik Referatu Inwestycji w Urzędzie Gminy w Pszczółkach poinformowała, że w dniu 19.06.2020 r. w obecności Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Wykonawcy dokonano odkrywki konstrukcji drogi ul. Spacerowej w miejscu losowo wybranym, na wysokości posesji nr 17. Stwierdzono, że konstrukcja drogi jest prawidłowa. Dodatkowo dokonano pomiaru nośności konstrukcji drogi i uzyskano wyniki 152 MPa, co przekraczało wymóg dokumentacji projektowej, która wynosi 140 MPa. Na potwierdzenie przeprowadzonej kontroli Kierownik przedstawiła notatkę wraz z dokumentacją zdjęciową.

Ponadto w dniu 23.06.2020 r. odbyła się kontrola budowy ul. Spacerowej w Skowarczu z udziałem przedstawicieli Komisji Rewizyjnej, a także Radnego i Sołtysa Sołectwa Skowarcz, Kierownik Referatu Inwestycji, przedstawicieli Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Komisja dokonała kontroli konstrukcji drogi. Odkrywki dokonano w losowo wskazanym miejscu, na wysokości wjazdu na posesję nr 23. Stwierdzono, że konstrukcja obejmuje wszystkie warstwy, zgodne z dokumentacją projektową. Komisja nie wniosła żadnych uwag do realizacji inwestycji.