

**UCHWAŁA NR XXIX/189/20
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 22 października 2020 r.

w sprawie działań podjętych w celu wyjaśnienia zgłoszenia

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Upoważnia się Przewodniczącą Rady Gminy do powiadomienia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o działaniach podjętych w celu wyjaśnienia zasadności anonimowego zgłoszenia nieprawidłowości przy realizacji przebudowy ul. Bartnickiej w Pszczółkach i ul. Kamiennej w Rębielczy, poprzez przesłanie kopii niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na gminnej tablicy ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Staniewicz

UZASADNIENIE

W dniu 16.09.2020 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku przekazała do Rady Gminy Pszczółki kopię anonimowego zgłoszenia nieprawidłowości przy realizacji przebudowy ul. Bartnickiej w Pszczółkach oraz ul. Kamiennej w Rębielczy. Jednocześnie zobowiązała Radę do poinformowania Izby o działaniach podjętych w celu wyjaśnienia sprawy.

W dniu 17.09.2020 r. została przeprowadzona kontrola inwestycji realizowanej na ul. Kamiennej i Tęczowej w Rębielczy. Wzięli w niej udział pracownicy Urzędu Gminy w Pszczółkach, przedstawiciele Wykonawcy, inspektorzy nadzoru, członkowie Komisji Rewizyjnej i Sołtys Sołectwa Rębielcz. Dokonano trzech odkrywek w losowo wskazanych miejscach i stwierdzono, że konstrukcja obejmuje warstwy zgodne z dokumentacją projektową. Wykonano również dwa badania płytą dynamiczną i uzyskano wyniki znacznie przekraczające wartości projektowe, co świadczy o wysokiej jakości robót.

W dniu 18.09.2020 r. została przeprowadzona kolejna kontrola dotycząca inwestycji realizowanej na ul. Bartnickiej w Pszczółkach. Udział w niej wzięli pracownicy Urzędu Gminy w Pszczółkach, przedstawiciele wykonawcy, inspektorzy nadzoru, członkowie Komisji Rewizyjnej oraz radny z Pszczółek. Ponownie dokonano trzech odkrywek w losowo wskazanych miejscach i stwierdzono, że konstrukcja obejmuje warstwy zgodne z dokumentacją projektową. Badania płytą dynamiczną wykazały wartości przekraczające założone w projekcie, co potwierdza prawidłowość wykonanych robót.

Ponadto na posiedzeniu w dniu 22.09.2020 r. Komisja Rewizyjna dokonała weryfikacji prawidłowości wyboru inspektora nadzoru. W związku z tym, że wartość szacunkowa tożsamyh zamówień z 2020 r. była niższa niż 30.000 euro, nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym ogłaszania przetargu. Inspektorzy nadzoru zostali wybrani w ramach zapytania ofertowego, które zostało skierowane do pięciu potencjalnych wykonawców. W ramach zgłoszonych do kontroli inwestycji Gmina Pszczółki dotychczas nie zlecała wykonawcom robót dodatkowych. Należy jednocześnie podkreślić, że udzielanie robót dodatkowych w uzasadnionych przypadkach jest możliwe, w szczególności, gdy zostało to przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ, bądź też wprost na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 144 ust. 1 pkt 6). Komisja Rewizyjna stwierdziła, że wszystkie podniesione w anonimowym piśmie kwestie są bezzasadne.

W związku z tym, że jest to drugie tego typu, anonimowe pismo, w którym wskazane zarzuty (dotyczące trzech inwestycji i trzech różnych wykonawców) są niezgodne z prawdą, zachodzi podejrzenie, że jest to element nieczystej gry rynkowej i próba zastraszenia konkurencji, która złożyła korzystniejsze oferty w przetargu.