



Gmina Pszczółki

ZPZ.271.1.12.2020.EK/JD.3

Pszczółki, dnia 2020-11-02

Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.350.000 euro na: "Przebudowa ul. Reymonta, ul. Konopnickiej i ul. Żeromskiego w Pszczółkach oraz budowa sieci wodociągowej na ul. Konopnickiej w Pszczółkach".

W związku z pytaniem, które wpłynęło do siedziby Zamawiającego, udziela się następującej odpowiedzi:

Pytanie 1


Zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji dotyczącej rodzaju kostki jaki należy użyć przy realizacji zadania ZPZ.271.1.12.2020.EK/JD.

Odpowiedź 1

Do realizacji zadania należy zastosować kostkę prostą o poniższej specyfice zależnie od przeznaczenia:

- jezdnie – kostka szara, grubość 8 cm;
- chodniki – kostka żółta, grubość 8 cm;
- wjazdy – kostka grafitowa, grubość 8 cm;
- wyniesione skrzyżowania – kostka czerwona, grubość 8 cm.

Powyższe zapisy stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są dla Wykonawców obowiązujące, a pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

WÓJT

Maciej Urbanek