



# Gmina Pszczółki

ZPZ.271.1.14.2020.EK/JD.1

Pszczółki, dnia 2020-11-06

## Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.350.000 euro na: "Budowa oświetlenia drogowego ul. Kasztanowej w Ulkowach, ul. Sosnowej w Kolniku i ul. Bursztynowej w Kleszczewku".

W związku z pytaniami, które wpłynęły do siedziby Zamawiającego, udziela się następujących odpowiedzi:

### Pytanie 1

W dokumentacji SIWZ w rozdziale I pkt 3 ppkt 3.2 Zamawiający informuje, że część II zamówienia (Budowa oświetlenia drogowego ul. Sosnowej w Kolniku) obejmuje budowę 10 szt. kompletnych latarni. Dokumentacja projektowa dla tej części obejmuje natomiast szerszy zakres prac – zadanie zostało podzielone na 2 etapy: 1 etap – budowa 10 szt. latarni, etap 2 – 2 szt. latarni. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy w wycenie należy zatem uwzględnić tylko 1 etap prac, czyli budowę 10 szt. latarni, czy oba etapy – 12 szt. latarni.

### Odpowiedź 1

Do wyceny budowy oświetlenia w ul Sosnowej w Kolniku należy przyjąć oba etapy robót – 12 latarni. Przedmiot zamówienia ulega zmianie w tym zakresie.

### Pytanie 2

W dokumentacji SIWZ w rozdziale I pkt 3 ppkt 3.2 oraz 3.3 poinformowano, że długość linii, które należy wykonać kablem YAKXS 4x25mm<sup>2</sup> wynoszą odpowiednio: cz. II – 455m, cz. III – 181m. Podane wartości różnią się od długości linii kablowych uwzględnionych w dokumentacjach projektowych oraz przedmiarach. Prosimy o podanie poprawnych długości linii kablowych.

### Odpowiedź 2

Oдноśnie pkt 3.2 SIWZ: Do wyceny budowy oświetlenia drogowego w ul. Sosnowej w Kolniku należy ująć kabel YAKXS 4 x 25 o długości 561 m.

Oдноśnie pkt 3.3 SIWZ: Do wyceny budowy oświetlenia drogowego w ul. Bursztynowej w Kleszczewku należy ująć kabek YAKXS 4 x 25 o długości 384 m.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przy wycenie pkt 3.1 SIWZ Część I Budowa oświetlenia drogowego ul. Kasztanowej w Ulkowie, należy uwzględnić koszty prowadzenia robót w pasie drogowym drogi powiatowej oraz koszty uzyskania projektu organizacji ruchu zatwierdzonego w KPP w Pruszczu Gdańskim.

Powyższe zapisy stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są dla Wykonawców obowiązujące, a pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

/-/ Z up. Wójta  
Sekretarz Gminy  
Olga Laskowska