



# Gmina Pszczółki

ZPZ.271.1.14.2020.EK/JD.2

Pszczółki, dnia 2020-11-10

## Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.350.000 euro na: "Budowa oświetlenia drogowego ul. Kasztanowej w Ulkowach, ul. Sosnowej w Kolniku i ul. Bursztynowej w Kleszczewku".

W związku z pytaniem, które wpłynęło do siedziby Zamawiającego, udziela się następującej odpowiedzi:

### Pytanie 1

W dokumentacji STWiOR dla ul. Bursztynowej w Kleszczewku podano, że oprawa powinna posiadać temperaturę barwową na poziomie 5700 K. Dokumentacja projektowa wskazuje natomiast na temperaturę barwową na poziomie 4000 K. Prosimy o podanie poprawnej wartości temperatury barwowej dla opraw w tym zadaniu.

### Odpowiedź 1

Źródła światła powinny mieć temperaturę barwową 4000 K.

Powyższe zapisy stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są dla Wykonawców obowiązujące, a pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

/-/ Z up. Wójta  
Sekretarz Gminy  
Olga Laskowska