

80-001 Gdańsk
 Trakt Świętego Wojciecha 293
 tel: (58) 309-49-11, 309-49-12, 309-49-13

fax: (58) 309-46-34
 e-mail: sekretariat@gdansk.wios.gov.pl
 www.gdansk.wios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-GDA 453/2021

Sygnatura protokołu	WI.7023.317.2021.MA.ACi	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ust. 1d ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1070)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa, adres	Oczyszczalnia ścieków w Pszczółkach, Pomorska 73, 83-032 Pszczółki, Gmina Pszczółki (wiejska), Powiat gdański	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje: 1 (174) par.3 ust.1 pkt.77) Instalacje do oczyszczania ścieków przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców	
Adres kontrolowanej działalności	Pomorska 73, 83-032 Pszczółki, Gmina Pszczółki (wiejska), Powiat gdański	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Piotr Chajewski, Zastępca Wójta Gminy Pszczółki	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	191675020	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców		
Rejestracja		
Telefon/ fax.	58 682-90-41	
Adres strony internetowej: email	www.pszczolki.pl urząd@pszczolki.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Maciej Urbanek	Stanowisko Wójt Gminy Pszczółki
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Anna Gołkowska Piotr Jocz	Stanowisko Kierownik Referatu Inwestycji w UG Pszczółki Inspektor ds. Gospodarki Odpadami UG Pszczółki

Podmiot kontrolowany	
Nazwa	Gmina Pszczółki
Adres do korespondencji	Pomorska 18, 83-032 Pszczółki, Gmina Pszczółki (wiejska), Powiat gdański
Regon	191675020
Rejestracja	
Telefon/ fax.	58 683 91 28

Informacja o kontroli

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Oh MB

4

Data rozpoczęcia kontroli	25-08-2021
Data zakończenia kontroli	05-11-2021
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	06-09-2016
Okres objęty kontrolą	2018-2020
Cel kontroli	1. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.), w zakresie realizacji obowiązków podmiotów gospodarujących odpadami (wytwórców, zbierających, przetwarzających, transportujących, pośredników w obrocie odpadami i sprzedawców odpadów). 30. Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych.
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Anna Cichon	Młodszy Specjalista	340/2021 z dnia 23.08.2021 r.
	Marta Bisewska	Młodszy Specjalista	340/2021 z dnia 23.08.2021 r.
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli	-		

1. Ustalenia kontroli

I. INFORMACJE OGÓLNE

Kontrolę oczyszczalni ścieków w Pszczółkach przeprowadzono na podstawie upoważnienia do kontroli nr 340/2021 z dnia 23.08.2021 r., które wraz z oświadczeniem wyrażającym zgodę na prowadzenie przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska kontroli lub poszczególnych czynności kontrolnych w sposób zdalny stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

II. STAN FORMALNOPRAWNY

W kontrolowanym okresie ścieki oczyszczone z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Pszczółkach eksploatowanej przez Gminę Pszczółki były odprowadzane na podstawie:

- Decyzji Starosty Gdańskiego znak ROŚ.6341.103.20113.EST z dnia 7.03.2014 r. – pozwolenie wodnoprawne udzielone Gminie Pszczółki na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do rzeki Bielawy istniejącym wylotem ϕ 300 mm (w km rzeki 8+350, w miejscu o współrzędnych geograficznych N:54°10'53" E:18°43'80"), ścieków komunalnych oczyszczonych w istniejącej (na działce nr 265/2 obr. Pszczółki) mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków o RLM 9425 po rozbudowie w ilości: $Q_{max\ h} = 150\ m^3/h$, $Q_{sr\ d} = 1450\ m^3/d$, $Q_{max\ rok} = 657\ 000\ m^3/rok$, o maksymalnych dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń BZT5 – 25mgO₂/l, ChZT – 125 mgO₂/l, zawiesina ogólna – 35 mg/l. Powyższa decyzja stała się ostateczna w dniu 27.03.2014 r. i obowiązuje do dnia 1.03.2024 r. - załącznik nr 2 do protokołu.

III. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Kontrolowany podmiot został zobowiązany do prowadzenia dobowego pomiaru i rejestru ilości odprowadzanych ścieków oraz prowadzenia kontroli jakości ścieków w zakresie wskaźników ChZT, BZT5 oraz zawiesinie ogólnej z częstotliwością 12 prób średniodobowych w pierwszym roku obowiązywania pozwolenia, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki, w następnym roku pobiera się 4 próbki. W przypadku, gdy jedna z czterech próbek nie spełnia wymaganych warunków, w następnym

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 2 z 7

protokół kontroli nr WIOS-GDA 453/2021

Al 9/10

[Signature]

roku ponownie pobiera się 12 próbek.

Ustalono, że w pierwszym roku obowiązywania pozwolenia podmiot wykonał pierwotną liczbę próbek, które spełniły wymagane warunki, tym samym nabył uprawnienia do wykonywania w kolejnym roku badań 4 próbek.

W trakcie niniejszej kontroli dokonano oceny spełniania warunków określonych w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym w trzech kolejnych latach obowiązywania:

- od dnia 27.03.2017 r. do dnia 26.03.2018 r.

- od dnia 27.03.2018 r. do dnia 26.03.2019 r.

W każdym z ww. okresów podmiot wykonał po 4 analizy ścieków doprowadzanych i odprowadzanych z oczyszczalni, które nie wykazały przekroczeń.

W okresie od dnia 27.03.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. podmiot wykonał 7 analiz ścieków surowych i oczyszczonych, które nie wykazały przekroczeń.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pszczółki nr XXXII/206/20 z dnia 29.12.2020 r. wykonywanie niektórych zadań gminy, w tym w zakresie kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych od dnia 1.01.2021 r. powierzono spółce ECO PROBE Sp. z o.o.

Zestawienie ilości odprowadzonych ścieków oraz wyników analiz ścieków dopływających i odprowadzanych z oczyszczalni ścieków w Pszczółkach wykonanych w kontrolowanym okresie (sporządzone na podstawie wyników badań automonitoringowych przesyłanych przez podmiot zgodnie z art. 149 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska i art. 304 ustawy Prawo wodne, które znajdują się w teczce oczyszczalni ścieków) przedstawia załącznik nr 3 do protokołu.

Wyniki badań za 2020 r. przekazano na nieaktualnych wzorach. Obowiązująca forma i układ przekazywanych wyników badań określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie formy i układu przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi (Dz. U. z 2020 r. poz. 144).

W ocenianym okresie badania ścieków wykonywane były przez akredytowane laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia posiadające certyfikat akredytacji PCA nr AB 079 ważny do 31.05.2022 r.

Ilość ścieków odprowadzanych z oczyszczalni w Pszczółkach określana jest na podstawie odczytu wskazań przepływomierza elektromagnetycznego.

Ilość ścieków odprowadzonych w kontrolowanym okresie wyniosła:

w 2017 roku – Qrok = 481 250 m³, Qśrd = 1 318 m³/d

w 2018 roku – Qrok = 436 619 m³, Qśrd = 1 196 m³/d

w 2019 roku – Qrok = 423 094 m³, Qśrd = 1 159 m³/d

w 2020 roku – 375 958 m³ Qśrd = 1 027 m³/d

Warunki pozwolenia wodnoprawnego w zakresie dopuszczalnej ilości odprowadzanych ścieków w kontrolowanym okresie nie były przekraczane.

Średnie roczne wartości wskaźników zanieczyszczeń wyniosły:

1. w 2017 r.: BZT5 = 9,83 mgO₂ /dm³, ChZT = 72,83 mgO₂/dm³, zawiesina ogólna = 17,47 mg/dm³,
2. w 2018 r.: BZT5 = 11,25 mgO₂ /dm³, ChZT = 87,00 mgO₂/dm³, zawiesina ogólna = 13,03 mg/dm³,
3. w 2019 r.: BZT5 = 18,75 mgO₂ /dm³, ChZT = 97,75 mgO₂/dm³, zawiesina ogólna = 21,75 mg/dm³,
4. w 2020 r.: BZT5 = 5,75 mgO₂ /dm³, ChZT = 62,00 mgO₂/dm³, zawiesina ogólna = 11,18 mg/l.

Ładunek zanieczyszczeń wprowadzony do środowiska wynosił:

1. w 2017 r.: BZT5 = 4731 kg/rok, ChZT = 35049 kg/rok, zawiesina ogólna = 8407 kg/rok,
2. w 2018 r.: BZT5 = 4912 kg/rok, ChZT = 37986 kg/rok, zawiesina ogólna = 5689 kg/rok,
3. w 2019 r.: BZT5 = 7933 kg/rok, ChZT = 41357 kg/rok, zawiesina ogólna = 9202 kg/rok,
4. w 2020 r.: BZT5 = 2162 kg/rok, ChZT = 23309 kg/rok, zawiesina ogólna = 4203 kg/rok.

IV GOSPODARKA ODPADAMI

Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e Marszałek Województwa Pomorskiego dokonał wpisu Gminy Pszczółki na wniosek do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami pod numerem 000192440. Gmina Pszczółki posiada wpis w Dziale XII jako

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 3 z 7

protokół kontroli nr WIOS-GDA 453/2021

wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów.

W wyniku eksploatacji oczyszczalni ścieków w Pszczółkach podmiot wytworzył następujące rodzaje i ilości odpadów (ilości obliczono na podstawie przedstawionych w trakcie kontroli kart ewidencji odpadów i kart przekazania odpadów oraz zbiorczego zestawienia danych o odpadach za lata 2018 – 2019, a także kart przekazania odpadów w rejestrze BDO oraz kart ewidencji prowadzonych w formie papierowej za 2020 r.):

W 2018 r.:

19 08 01 – skratki – 3,64 Mg

19 08 02 – piasek z piaskownika – 49,06 Mg

19 08 05 – komunalne osady ściekowe – 430,98Mg

W 2019 r.:

19 08 01 – skratki – 20,98 Mg

19 08 02 – piasek z piaskownika – 33,98 Mg

19 08 05 – komunalne osady ściekowe – 561,77 Mg

W 2020 r. (na podstawie kart przekazania odpadów w rejestrze BDO oraz kart ewidencji odpadów w formie papierowej):

19 08 01 – skratki – 17,64 Mg

19 08 02 – piasek z piaskownika – 33,00 Mg według kart przekazania odpadów w BDO, oraz wg. kart ewidencji prowadzonych w formie papierowej 32,90 Mg.

19 08 05 – komunalne osady ściekowe – 692,892 Mg według kart przekazania odpadów w BDO, oraz wg. kart ewidencji prowadzonej w formie papierowej 690,722 Mg.

Wytworzone odpady w postaci pisaku, skratek i komunalnych osadów ściekowych w kontrolowanym okresie, tj., w latach 2018 – 2020, były transportowane i odbierane przez Kommunalsservice Vornkahl Polska Sp. z o.o., ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew.

W latach 2018 i 2019 kontrolowany podmiot prowadził na bieżąco ilościową i jakościową ewidencję odpadów z zastosowaniem nieobowiązujących wzorów kart ewidencji odpadów oraz kart ewidencji komunalnych osadów ściekowych. Natomiast dla kart przekazania odpadów za powyższy okres podmiot stosował aktualny wzór (KEO za lata 2018, 2019 i 2020 oraz KPO za lata 2018 i 2019 - załącznik i nr 4).

W 2020 r. podmiot, będąc wpisanym do BDO, prowadził karty ewidencji odpadów w formie papierowej na nieobowiązujących wzorach. W trakcie kontroli przedstawiono karty ewidencji odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02 oraz 19 08 05. Stwierdzono nieznaczną rozbieżność w masach odpadów (19 08 02 - piasek z piaskownika oraz 19 08 05 - komunalne osady ściekowe) pomiędzy kartami ewidencji, a kartami przekazania odpadów za 2020 r. Masa odpadu o kodzie 19 08 02 w karcie ewidencji odpadu wyniosła 32,9 Mg, podczas gdy masa odpadu obliczona na podstawie kart przekazania odpadu wyniosła 33 Mg, natomiast dla odpadu o kodzie 19 08 05 masa w karcie ewidencji wyniosła 690,722 Mg, zgodnie z kartami przekazania 692,892 Mg.

V. INFORMACJE DO ORGANÓW

Kontrolowany podmiot terminowo złożył Marszałkowi Województwa Pomorskiego zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów - sprawozdania za 2018 r. i 2019 r. uwzględniając wszystkie rodzaje wytworzonych odpadów. Do czego obliguje art. 76, art. 237 aa ust. 1 pkt 1 oraz art. 237ea ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Natomiast zbiorcze zestawienie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2020 r. nie zostało złożone.

Sprawozdania za lata 2018 i 2019 wraz z potwierdzeniami nadania stanowią załącznik do protokołu nr 5.

VI. OPŁATY

Kontrolowany przedstawił do wglądu informację roczną ustalającą wysokość opłaty stałej za usługi wodne za 2018 r., 2019 i 2020 r. oraz informację ustalającą wysokość opłaty zmiennej za usługi wodne - odprowadzanie ścieków do środowiska za I, II, III i IV kwartał 2018 r., 2019 oraz 2020 r. Przedstawiono do wglądu potwierdzenia wniesionych opłat.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 4 z 7

protokół kontroli nr WIOS-GDA 453/2021

2. Naruszenia

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Punkt pozwolenia lub akt prawny (art., par, ust., pkt) lub inny dokument (zgłoszenie, informacje, itp.)
1	Przekazywanie wyników badań ścieków za 2020 r. na nieaktualnych wzorach.	Ustalenia kontroli.	art. 304 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.) załącznik 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie formy i układu przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi (Dz. U. poz. 144).
2	Niezłożenie sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2020.	Ustalenia kontroli.	art. 76 ust. 1 i 2 w związku z art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.).
3	Prowadzenie kart ewidencji odpadów za lata 2018 - 2020 z użyciem nieaktualnych wzorów formularzy.	Ustalenia kontroli.	- załącznik nr 5c do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) w związku z art. 67 ust. 14 - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 819), w związku z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701) - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 1973), w związku z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)
4	Prowadzenie ewidencji odpadów o kodach 19 08 02 i 19 08 05 w 2020 r. niezgodnie ze stanem rzeczywistym.	Ustalenia kontroli.	art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 5 z 7

protokół kontroli nr WIOS-GDA 453/2021

Ch MA

MA

			779) w związku z art. 9 ustawy z dnia 8 września 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 1648).
--	--	--	--

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Podstawa prawna	Imię i nazwisko osoby, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (pouczenie, mandat) lub odmowa przyjęcia mandatu
1	Prowadzenie ewidencji odpadów o kodach 19 08 02 i 19 08 05 za 2020 r. niezgodnie ze stanem rzeczywistym	art. 180 - Ustawa o odpadach - 1. Nieprowadzenie ewidencji odpadów albo prowadzenie jej w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym - prowadzenie nieterminowe lub niezgodne		Pouczenie
2	Niezłożenie sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2020	art. 180a - Ustawa o odpadach - Nieskładanie sprawozdań wbrew obowiązкови o którym mowa w art. 76.		Mandat (400 zł.)

4. Inne zagadnienia

Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. póź. 779 z późn. zm.) w związku z art. 9 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach z dnia 11.08.2021 r. (Dz. U. z 2021 r. póź. 1648) za prowadzenie ewidencji odpadów o kodach 19 08 02 i 19 08 05 za rok 2020, wytwarzanych w procesie oczyszczania ścieków niezgodnie ze stanem rzeczywistym na osobę odpowiedzialną pouczono.

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Upoważnienie do kontroli nr 340/2021 z dnia 23.08.2021 r. wraz z oświadczeniem, zgodą na prowadzenie czynności kontrolnych w sposób zdalny z dnia 25.08.2021 r.
- 2 Decyzja Starosty Gdańskiego znak ROŚ.6341.103.20113.EST z dnia 7.03.2014 r. – pozwolenie wodnoprawne.
- 3 Zestawienie ilości odprowadzanych ścieków oraz wyników analiz ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni ścieków w latach 2017-2020.
- 4 KEO za lata 2018-2020 oraz KPO za lata 2018-2019.
- 5 Zbiornicze zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za lata 2018-2019, wraz z potwierdzeniami nadania.

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 6 z 7

protokół kontroli nr WIOS-GDA 453/2021

Or mm

A

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Panu Maciejowi Urbanek - Wójtowi Gminy Pszczółki

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 83.

Miejsce i data podpisania protokołu: Pszczółki, 05-11-2021

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

WÓJT

Maciej Urbanek

GMINA PSZCZÓŁKI
z siedzibą w PSZCZÓŁKACH
UL. POMORSKA 18
83-032 PSZCZÓŁKI
NIP 593-10-90-309

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Młodszy Specjalista
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Gdańsku

Marta Bisewska

Młodszy Specjalista
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Gdańsku

Anna Cichon

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 7 z 7

protokół kontroli nr WIOS-GDA 453/2021

