

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Pruszczu Gdańskim
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 25
NIP 593-21-93-075, REGON 191950590-00024
tel./fax 58 683 54 12

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK.4210.250.2019.RC.4

Różyny, 29.10.2019r.

(miejscowość i data)

Przeprowadzonej przez Renatę Czerską, Sekcja Higieny Komunalnej, upoważnienie nr 789/2019

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 59) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 2096 z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

ZUK „Wema” Sp. z o.o., ul. Tczewska 31, Kolnik, 83-032 Pszczółki, e-mail: karol.wema@home.pl, tel. 586839196

Gmina Pszczółki, ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęciem w miejscowości Różyny
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

ZUK „Wema” Sp. z o.o., ul. Tczewska 31, Kolnik, 83-032 Pszczółki

Wójt Gminy Pszczółki, ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

.....
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 6040088464 /220547981- ZUK Wema

Gmina Pszczółki 5931090309/000545053/-

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Władysław Girsztowt, Marek Ullmann – ZUK Wema
Maciej Urbanek – wójt Gminy Pszczółki

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Karol Ullmann – pracownik ZUK Wema
Anna Gólkowska – kierownik referatu inwestycji i rozwoju gminy
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 29.10.2019 godzina 11.10
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*
7.10.2019
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli 29.10.2019 godzina 12.10
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli:
Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego z ujęciem w m. Różyny
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Nie dotyczy.....
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
Nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* - nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
Nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
- pozwolenie wodnoprawne (ROŚ.6341.70.2012.EST z dnia 08.10.2012 roku).
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
Nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:
FK_HK_02 Edycja 3 –druk wewnętrzny PSSE Pruszcz Gdański

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli
Nie dotyczy
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Kontrolowany wodociąg zaopatruje w wodę ludność następujących miejscowości: Kleszczewko, Różyny, Ostrowite, część m. Skowarcz. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę - 3475 osób. Dobowa produkcja wody wynosi 672 m³/dobę.

Przedmiotowe ujęcie zlokalizowane jest na działce o nr ew. 239/3 w Różynach, Gmina Pszczółki. Ujęcie oparte jest na studni nr 2 o głębokości 238,5 m.

Na terenie ujęcia znajduje się ponadto hydrofornia oraz zbiorniki metalowe o pojemności 100m³, 150m³. W budynku hydroforni oddzielne pomieszczenie z możliwością podawania podchlorynu sodu. Ujmowana woda nie jest uzdatniana. W budynku hydroforni zestaw pomp. Obecnie ujęcie jest w trakcie prac odbiorowych. Z uwagi na ponadnormatywną zawartość ogólnej liczby mikroorganizmów w badanych próbkach wody został wzmożony nadzór laboratoryjny nad jakością wody pod względem w/w bakterii. Badania wody są wykonywane przez firmę modernizującą ujęcia jak i przez eksploatatora wodociągów.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański ważne do dnia 30.09.2022 roku (ROŚ.6341.70.2012.EST z dnia 08.10.2012 roku). Ujęcie nie posiada ustanowionej strefy ochrony bezpośredniej.

Nadzór laboratoryjny nad jakością wody wykonywany jest w ramach kontroli wewnętrznej przez laboratorium firmy J.S. Hamilton Ltd. Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia.

Apteczka pierwszej pomocy medycznej zapewniona (samochodowa). Teren ujęcia ogrodzony, zamykany, zabezpieczony przed dostępem osób trzecich, odpowiednio oznakowany, podczas kontroli utrzymany czysto. Informacja o zakazie palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych umieszczona w widocznym miejscu.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Wyjaśnić sprawę dot. ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody w m. Różyny. Poinformować pisemnie PPIS w Pruszczu Gdańskim o sposobie załatwienia sprawy.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~**

2. ~~Wniezione~~/~~nie wniesiono~~** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesione~~/~~nie naniesiono~~**.....

.....
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....
(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości.....słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna).....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez.....

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/~~nie skorzystała~~** - nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach


9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~**

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

.....

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić


(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)


Kierownik Sekcji
Higieny Komunalnej


Renata Czerska

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 29.10.2019r.


(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli**

FK_HK_02 Edycja 3 Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego - druk do wglądu na pisemną prośbę podmiotu kontrolowanego

.....
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić